Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

3ª Región Sanitaria – Cordillera SUB UOC Nº 03

SUB GRUPO: 530 O.G.: 533 FF: 10

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2011 "ADQUISICION DE CAMARA FRIGORIFICA PARA LA 3ª REGION SANITARIA" SEGUNDO LLAMADO

Iten	codigo de catalogo	Descripción de bienes y/o servicios Y Especificaciones Tecnicas		Unidad de Medida	Relacion de Medida	Cant.solic	Cant.adj	Precio Referencial	% de variacion	FRIO PAR SRL		CONSULTRAB YPOA	
										Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	25172506-001	Camara Frigorifica	Camara desmontable dividida en Conservadora y Congeladora. TEMPERATURA (conservadora) 0 a -15ºc y (congeloadora) -15 a -25ºc bajo cero. MEDIDAS: ANCHO: 4 metros; LARGO: 5 metros; ALTO:2,7 metros. REVESTIDO INTERIOR Y EXTERIOR: en chapa prepintada de color blanco. Paredes, techo y pisos realizados en paneles autoportantes, confeccionados con chapas galbanizadas prepintadas con aislacion en poliuretano expandido de 100 mm, retardante de llama de exigencia municipal para alimentos. PISOS: de paneles poliuretano revestido con chapa prepintada y terminacion PRFV de color blanco, con goma antideslizante. Estanterias metalicas sujetas entre si, con 40 cm de distancia entre cada estante resiste para carga de como minimo 200 kg. Compartimientos separados para almacenar verduras (conservadora) y para productos carnicos (congeladora). Iluminacion iterior incorporada con llave de encendido y apagado. PUERTAS: batientes de 0,70 x 1,90 metros con todos sus accesorios, manijas de interior de seguridad y exterior con llave. Frio forzado por evaporador con dos unidades de condensadoras de 2hp, con dos ventiladores turbo, adecuado a la temperatura especifica. Tablero, termostato digital con descongelamiento automatico por timer y resistencia, salida de interface para monitoreo computarizado 24 horas. Protectores termicos, contactores, protectores de fase con sensibilidad de alta y baja tension electrica. Llave de cortes para motores y forzadores. Extencion de linea trifasica (50 metros hasta la camara aproximadamente) con llave termomagnetica trifasica y monofasica. Valvula danffos con orificio y ecualizadores. Gas Ecologico R-404. Filtro con silica. Cañeria de cobre. Aislaciones hasta el motor. Motor ubicado sobre un soporte de hierro con ventilacion de por lo menos un metro cuadrado. Manuales tecnicos y de usuario en español. Garantia por dos años o mas. Cumplimiento con normas internacionales de calidad. Instalacion, puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la 3ª Region Sanitaria , incluyendo todos los materiales necesarios. Provision de Repuestos por al menos diez años en el mercado. Capacitacion de uso al personal encargado. OBSERVACION: LA UOC EXPEDIRA CERFITICADO DE VISITA. EN CASO QUE EL POTENCIAL OFERENTE YA ESTE EN CONOCIMIENTO DEL LUGAR, DEBERA PRESENAR UNA DECLARACION JURADA DE CONOCER EL SITIO DE MONTAJE DEL EQUIPO Y QUE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA Y SUFICIENTE PARA LA PREPARACION DE LA OFERTA Y CELEBRAR EL CONTRATO.	Unidad	Unidad	1	1	92.000.000	5,4	87.000.000	87.000.000	80.000.000	80.000.000
Sub Total											87.000.000		80.000.000
TOTAL											87.000.000		80.000.000
TOTAL ADJUDICADO POR PROVEEDOR.....											87.000.000		

Observaciones:

No se le adjudica a la mejor Oferta (Consultrab Ypoa), debido a que no ha presentado el documento Declaracion Jurada Art. 40 de la Ley 2051/03, considerada de carácter sustancial.
Se le adjudica a la siguiente mejor Oferta (Frio Par SRL).

LIC. ELSA BOBADILLA NOGUERA
ADMINISTRADORA REGIONAL

DR ROLFER MIGUEL GOMEZ WAGENER
DIRECTOR REGIONAL