<u>Respuesta</u>: Se mantienen las EETT, en consideración a las fugas de los equipos informáticos con que cuenta la institución y sus circuitos, se encuentra la comercialización del mismo como disyuntor diferencial 4x40A 300mA, para protección de personas.