LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 971/2014

SOLICITUD DE ACLARACIONES

1 – EQUIPOS AUXILIARES PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN

Ítens:

2 - Reactancia interna para lámpara de Na. de 100W
3 - Reactancia interna para lámpara de Na. de 150W
4 - Reactancia interna para lámpara de Na. de 250W
5 - Reactancia interna para lámpara de Na. de 400W

Especificaciones Técnicas ANDE Nº 07.61.08 – Rev.5

"4.3.3 – Dimensiones: La reactancia debe tener las dimensiones estabelecidas en el Diseño – Figura 1."

*"4.3.4 -La reactancia debe tener una **base** de chapa de acero, de espesor mínimo 1,2mm, con las dimensiones y formato estabelecidos en el Diseño – Figura 2. La misma debe estar galvanizada o pintada."*

Los reactores propuestos por nosoros diferen en algunos detalles del modelo presentado en la figura 2, página 15, de la norma EE.TT ANDE 07.61.08 – Rev.5 Por eso solicitamos una posición por parte de la ANDE referente a los modelos de reactores ofertados por nosotros. Las dimensiones propuestas siguen abajo:



Especificación ANDE (Cotas em mm)					
Cotas	A	B	C	D	R
100W	≤ 130	≤ 90	≤ 80	≤ 30	3
150W	≤ 130	≤ 90	≤ 80	≤ 30	3
250W	≤ 160	≤ 100	≤ 90	≤ 35	3
400W	≤ 170	≤ 110	≤ 110	≤ 35	3

Proposto Intral (Cotas em mm)					
Cotas	A	B	C	D	R
100W	≤110	≤90	≤ 80	≤ 22	3
150W	≤ 130	≤ 90	≤ 80	≤ 22	3
250W	≤ 155	≤ 100	≤ 90	≤ 25	**4**
400W	≤170	≤ 100	≤ 90	≤ 25	**4**

Gracias.