Pregunta 1

39121619-012	Celdas tipo Metalclad pos. Salida Alimentador	Unidad	Unidad	16
39121619-012	Celdas tipo Metalclad pos. Llegada de Transformador	Unidad	Unidad	2
39121619-012	Celdas tipo Metalclad pos. Trafo SS.AA.	Unidad	Unidad	2
39121619-012	Celdas tipo Metalclad pos. Salida de alimentación de Banco de Capacitores	Unidad	Unidad	2
39121619-012	Celdas tipo Metalclad de Acoplamiento, incluyendo la interconexión (Transición) de Barras	Unidad	Unidad	1

Si estas cantidades son todas para un conjunto único de celdas con total de 23 celdas (un grupo apenas) o si son para mas de un conjunto separados.???
Caso sea para mas de un conjunto, necesitamos de la información de la disposición de celdas en cada conjunto (cuantas salidas, cuantas llegadas, etc)
Esto es importante para el dimensionamiento de varios componentes de las celdas.

Pregunta 2

- Confirmar si la In de embarrado general del conjunto de celdas és de 2500 A

Pregunta 3

Si los transformadores del lote 3, deben tener las certificaciones técnicas de cantidad de suministros de la misma forma que las celdas.