De acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones, sección 3 – requisitos de los bienes y/o servicios requeridos del lote 3

3	1	Conector de Derivación a Diente de 16/25 – 35/70 mm2	02.03.44 Rev. 2
	2	Conector de Derivación a Diente de 25/95 – 25/95 mm2	02.03.44 Rev. 2
	3	Conector de Derivación a Diente de 50/70 – 4/16 mm2	02.03.44 Rev. 2
	4	Conector de Derivación a Diente Al/Cu de 16/95 – 2/10 mm2	02.03.44 Rev. 2

1- Especificaciones técnicas,

Podemos notar que en el lote 3 la descripción de los bienes requeridos, ítem 1, ítem 2, ítem 3, e ítem 4 no coinciden con la correspondiente descripción detallada en la tabla 1 y tabla 3 de las EE.TT. 02.03.44 – Rev. 2

Tabla 1

Ítem	Descripción
1	Conector a dientes de 25 mm² / 95 mm² - 25 mm² / 95 mm², para red preensamblada de BT
2	Conector a dientes de 25 mm² / 95 mm² - 4 mm² / 35 mm², para derivación de acometidas
3	Conector a dientes de 25 mm² / 95 mm² - 2 mm² / 10 mm², para alimentación de artefactos de alumbrado público a través de red preensamblada de BT
4	Conector a dientes de 50 mm² / 70 mm² - 4/4 a 10/10 mm², para neutro de acometida con cable concéntrico

Tabla 3

Ítem	Conductor principal	Conductor derivado	Aplicación
1	25 mm² / 95 mm² -	25 mm² / 95 mm²	red preensamblada de BT
2	16 mm² / 95 mm² -	4 mm² / 35 mm²	derivación de acometidas
3	25 mm² / 95 mm² -	2 mm² / 10 mm²	alimentación de artefactos de A.P.
4	50 mm² / 70 mm²	4/4 a 10/10 mm²	neutro de acometida con cable concéntrico

Por ejemplo en el ítem 1 Lote 3 de la Sección III se detalla lo siguiente: Conector de Derivación a Diente de 16/25 – 35/70 mm2 y en las EE.TT. 02.03.44 Rev. 2 – Tabla 1: ítem 1 – Conector a Dientes de 25/95mm2, para red preensamblada de BT, repitiéndose el mismo caso en cada ítems.

Consulta 1: ¿El orden y descripción de los ítems de la planilla de precios y sección tres del PBC deben estar conforme a las tablas 1 y 3 de las EE.TT. 02.03.44 Rev. 2?

Consulta 2: En el ítem 1 de la sección 3, notamos que el primer rango indicado es menor que el segundo por lo que entendemos que éste corresponde al rango del conductor derivado y el segundo corresponde al del conductor principal, esto es diferente en los siguientes ítems 2, 3 y 4 en los que se indican primeramente el rango del conductor principal y luego el del conductor derivado. ¿Esto es correcto?