+ 021 492 109
+ 021 497 308
+ 021 451 925
Constitución esquina 25 de Mayo
administracion@sfp.gov.py
www.sfp.gov.py
ASU PY

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Presidencia de la República del Paraguay

TRABAJAMOS PARA SERVIRTE MEJOR

ORDEN DE COMPRA

Nº 002/2012

Institución: Presidencia de la República
Repartición: Secretaria de la Función Pública - RUC: 80024908-9

Lugar: Asunción, 30/04/2012

Señores:
BRITAM S.A.
RUC: 80008970-7
FAVOR SIRVASE ENTREGAR LOS SIGUIENTES BIENES:

Item	Código de catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unit.	Importe Gs.
4	40101701-002	Acondicionador de Aire Tipo Split.	Aire acondicionado Tipo Split: Con instalación incluida de 12,000 BTU/h Descripción del Sistema: Equipo de refrigeración en configuración redundante. Equipos: Capacidad de conservar la programación, en caso de Corte de Energía. Debe Poseer Alarma. Compresores de alto rendimiento y Durabilidad. Indicadores; Debe poseer Display de Temperatura. Protecciones: Debe poseer Corte General de seguridad. Equipamiento General: Los equipos deben poseer manuales operativos y técnicos, el Proveedor deberá realizar una capacitación Básica y Avanzada a personas designadas por la Convocante. Instalación: Las áreas de instalación son las de Data Center. Se debe incluir todos los materiales necesarios para la instalación electromecánica, alimentación eléctricaenergía eléctrica, montaje, aproximadamente 15m de cañería de cobre, condensador y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, estas instalaciones deberán ser entubadas o en canaletas. El Proveedor deberá considerar todos los trabajos necesarios para el acondicionamiento e instalación de los puntos de desague, puntos de agua y de todo lo necesario para que el sistema de aire acondicionado funcione correctamente. El oferente deberá realizar la isntalación de todo el equipamiento ofertado considerando todas las especificaciones, a través de mano de obra especializada para instalación, conexión, programación y puesta en marcha del equipo. Sistema de Control (tablero de conmutación): Provisión e instalación de tablero de conmutación automática para 2 aire acondicionado. El funcionamiento de los equipos deberán ser alternado en forma automática cada 12 o 24 horas, según definición programada. En caso de temperatura alta, deberán poder funcionar en forma automáticaambos equipos hasta que se restaure la temperatura dentro del rango.Conmutación automática, en caso de falla de uno de los equipos.Sistema de Protecciones: El sistema de Climatización deberá contar con protecciones mínimas: presóstatos de alta y baja ppresión, protección contra falta de fase e inversión.Mantenimiento preventivo: Soporte de mantenimiento preventivo de los equipos ofertados, mantenimiento de todos los componente del sistema de AA ofertado, mano de obra, limpieza de componentes, chequeos generales cada seis meses en fecha a ser definida por el Oferente, a ser aplicado durante la vigencia de la garantía, todos a cargo del oferente.Los productos ofertados por el oferente deben poseer certificación de calidad. Garantía: La garantía deberá ser de 2 (dos) años, donde debe incluir Soporte Atención del Sistema de AA, repuestos, mano de obra y el mantenimiento correctivo y preventivo a cargo del oferente.	2	4.746.280	9.492.560
					TOTAL Gs.	9.492.560

Son Guaraníes: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA
Garantía: Garantía escrita de 2 (dos) años, conforme especificaciones técnicas
Plazo de Entrega: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 15 días corridosa la recepción de Orden de compra emitida por la Convocante

Lic. José Tomás Sánchez
Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaría de la Función Pública

RECIBIDO POR LA FIRMA ADJUDICADA

Nombre y Apellido: Antonio Ramon Fernández Urnaga
Firma:
BRITAM S.A
C.I. Nº: 948.642.-
Empresa: BRITAM S.A.
Fecha: 03/05/2012