INFORME TECNICO

N° de Informe:
01/2023

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 133/2023
FECHA DE INICIO: viernes, 25 de agosto de 2023
FEHA DE CULMINACIÓN: viernes, 25 de agosto de 2023

DATOS TECNICOS

Ubicación del Equipo: Planta Baja - Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas
Marca: AIRWAY
Tipo: SPLIT
Capacidad: 9000 BTU/h

Cant.	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 9.000 BTU:	
1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
1	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
1	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
1	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
1	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√
1	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√

Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA

NOEL Ingeniería
Osvaldo Benitez
Gerente

INFORME TECNICO

N° de Informe:
02/2023

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 133/2023
FECHA DE INICIO: viernes, 25 de agosto de 2023
FEHA DE CULMINACIÓN: viernes, 25 de agosto de 2023

DATOS TECNICOS

Ubicación del Equipo: Planta Baja - Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas
Marca: AIRWAY
Tipo: SPLIT
Capacidad: 9000 BTU/h

Cant.	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 9.000 BTU:	
1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
1	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
1	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
1	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
1	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√
1	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√

Departamento de Servicios Generales
ANEAES
Sergio Daniel Borrato
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA
NOEL Ingeniería
Osvaldo Benitez
Gerente

INFORME TECNICO

N° de Informe:
03/2023

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 133/2023
FECHA DE INICIO: viernes, 25 de agosto de 2023
FEHA DE CULMINACIÓN: viernes, 25 de agosto de 2023

DATOS TECNICOS

Ubicación del Equipo: Planta Baja - Departamento de Apoyo Administrativo y Atención a la Ciudadania
Marca: AIRWAY
Tipo: SPLIT
Capacidad: 9000 BTU/h

Cant.	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 9.000 BTU:	
1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
1	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
1	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
1	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
1	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√
1	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√

Departamento de Servicios Generales
ANEAES
Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA
NOEL Ingeniería
Osvaldo Benitez
Gerente

INFORME TECNICO

N° de Informe:
04/2023

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 133/2023
FECHA DE INICIO: viernes, 25 de agosto de 2023
FEHA DE CULMINACIÓN: viernes, 25 de agosto de 2023

DATOS TECNICOS

Ubicación del Equipo: Planta Baja - Departamento de Gestión Documental
Marca: AIRWAY
Tipo: SPLIT
Capacidad: 9000 BTU/h

Cant.	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 9.000 BTU:	
1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
1	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
1	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
1	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
1	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√
1	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ANEAES

Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA

NOEL Ingeniería
Osvaldo Benitez
Gerente

INFORME TECNICO

N° de Informe:
05/2023

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 133/2023
FECHA DE INICIO: viernes, 25 de agosto de 2023
FEHA DE CULMINACIÓN: viernes, 25 de agosto de 2023

DATOS TECNICOS

Ubicación del Equipo: Planta Baja - Recepción
Marca: AIRWAY
Tipo: SPLIT
Capacidad: 9000 BTU/h

Cant.	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 9.000 BTU:	
1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
1	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
1	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
1	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
1	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√
1	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√

Departamento de Servicios Generales
ANEAES
Sergio Daniel Barrato
Departamento de Servicios Generales

Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA
NOEL Ingeniería
Osvaldo Benitez
Gerente

INFORME TECNICO

N° de Informe:
06/2023

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 133/2023
FECHA DE INICIO: viernes, 25 de agosto de 2023
FEHA DE CULMINACIÓN: viernes, 25 de agosto de 2023

DATOS TECNICOS

Ubicación del Equipo: 2do Piso - Patrimonio
Marca: AIRWAY
Tipo: SPLIT
Capacidad: 9000 BTU/h

Cant.	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 9.000 BTU:	
1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
1	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
1	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
1	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
1	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√
1	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√

Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Sergio Daniel Serreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA

NOEL Ingeniería
Osvaldo Benítez
Gerente