CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(23)

INFORME TECNICO N° 50270

Fecha: Asunción, 12 de Nov de 2021	
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:
Dirección: Sala c 3-piso bloque "A"	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	18000 BW	12003.01000648	Mantenimiento general limpieza de filtro Evaporador, Condensador y limpieza de observe recarga de gas mano de obra Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.59

Firma Técnico
Jose Cabañas

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Lic. Nelson Velázquez
Reg. N°17.845

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

(24)

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 49977

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021		
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:	
Dirección: Pasillo bloque A 2 piso	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	Goodbar	12003.09.000168 7	Mantenimiento general limpieza de filtro y engrasado con desarrollo cambio rodamiento del ventilador limpieza de obrero y enseres de obra Item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10, 6.59

Firma Técnico
Jose Cabañas

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Lic. Nelson Velázquez
Reg. N°17.846

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50330

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:
Dirección: Sala "B" 2° piso bloque "A"	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
AM	hoodtec	11003.09.000438	Mantenimiento y/o mangueras de limpieza de evaporadoras con desinfectante de obra e mano de obra Item 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 9

Firma Técnico
José Cubarias

Conforme Cliente
Lic. Nelson Velázquez
Reg. N°17.846

MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50331

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021
Señores: Hospital de Policía — R.U.C.:
Dirección: Calle A 2do piso bloque A — Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	18000 btu	2003.09000164 7	
			Mantenimiento gral. red de gas, limpieza de equipo interior, condensador, capacitor, limpieza de drenaje, enumo de obra
			Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.59

Firma Técnico
Jose Cubas

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Lic. Nelson Velázquez
Reg. N°17.845

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES OFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

(27)

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50332

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Sala "E" 2° piso Bloque "A"	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	18000btu	0030900000371	Mante. aire acond. + carga de gas, limpieza de filtro evaporador, condensador, limpieza de drenaje, mano de obra. Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Firma Técnico
José Cubarrás

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE APOYO POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Lic. Nelson Velázquez
Reg. N°17.845

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(28)

INFORME TECNICO N° 50333

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021
Señores: Policía Hospital de Policía R.U.C.:
Dirección: Mariscal Lopez 2° piso bloque A Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Coleman	24005E	Sin codigo	Mantenimiento preventivo a de gas limpieza de filtro evaporador, condensador, capacitor limpieza de drenaje puesta de obra Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.16, 3.59

Firma Técnico
Jose Calderon

Conforme Cliente
Lic. Nelson Velázquez
Reg. N°17.845

MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(29)

INFORME TECNICO N° 50329

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021
Señores: Hospital De Policía — R.U.C.:
Dirección: Sajonia 2º piso bloque "A" — Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAN	Cassette	1200309000 1683	Mantenimiento que limpieza de A.A. tipo evaporador, condensador limpieza de drenaje cambio de Rulemanes de ventiladores mano de obra ítem 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10, 6.59

Firma Técnico
Sergio Cabañas

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PERICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Lic. Nelson Velázquez
Reg. N°17.845

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(30)

INFORME TECNICO N° 50338

Fecha: Asunción, 11 de Noviembre de 2021
Señores: Hospital de Policía — R.U.C.:
Dirección: Alonso Rumo — Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Good Weather	Gavotto	s. n codigo	Preventivo de Ventiladores forzados y Purga de gas previo de obra Item 6.5, 6.7, 6.8, 6.10, 6.59

Firma Técnico
José Cubotas

Conforme Cliente

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

(31)

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50343

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021
Señores: Hospital de Policía — R.U.C.:
Dirección: 1° piso bloque A — Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	[illegible]	M003049001650	Mantenimiento gral/ limpieza de filtro evaporador, con desinfectar rejilla de gas/ limpieza de desagüe, manómetro de obra
			Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.59

Firma Técnico
Jose Cubarrás

MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. Silvio Vázquez
Enfermero
Reg. Prof. Nº 16.194
Conforme Cliente

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(32)

INFORME TECNICO N° 50342

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:
Dirección: Sala Cohorte	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	6000052	120030900 1684	Mantenimiento general limpieza de filtros evaporadores limpieza de drenaje carga de gas ruido de motor Item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.59

Firma Técnico
José Cabañas

Lic. Silvio Vázquez
Enfermero
Reg. Prof. Nº 16.194
Conforme Cliente

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

(33)

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50341

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021

Señores: Hospital de Policía — R.U.C.:

Dirección: 1er piso SUMC — Teléf.:

Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	[illegible]	N00389000/654	Mantenimiento gral limpieza de filtro chupadores, colectores, limpieza de drenajes, cuarto de bba Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.59

Lic. Silvio Vázquez
Enfermero
Reg. Prof. N° 16.194

Firma Técnico
José Cobarrías

Conforme Cliente

POLICÍA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(34)

INFORME TECNICO N° 50344

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021
Señores: Hospital de Policía — R.U.C.:
Dirección: Sala A - 1er piso — Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	Boobe	M003.01000/696	Limpieza de evaporador y drenaje
			mobiliario de obra
			Item 2.2, 2.3, 2.4, 2.59

Firma Técnico
Jose Cubarrios

Lic. Silvio Vázquez
Enfermero
Reg. Prof. Nº 16.194
Conforme Cliente

POLICÍA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

(35)

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50345

Fecha: Asunción, 12 de Diciembre de 2021	
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:
Dirección: 1er piso internado	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
IAM	1800052	M00309.0000372	Mantenimiento general limpieza de filtro carga de gas limpieza de evaporador, condensador, objetos ajenos de data Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.59

Firma Técnico
Jose Laboritis

POLICIA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. Silvio Vázquez
Enfermero
Reg. Prof. N° 16.194
Conforme Cliente

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(36)

INFORME TECNICO N° 50346

Fecha: Asunción, 11 de Noviembre de 2021

Señores: Hospital De Policía — R.U.C.:

Dirección: Enfermería 1° piso bloque "A" — Teléf.:

Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JIAN	18000 S-E	1202090001652	Limpieza de filtros evaporador Limpieza de drenaje externo de obra Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Firma Técnico
José Caballero

MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. Silvio Vázquez
Enfermero
Prof. Nº 16.194
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

37

INFORME TECNICO N° 50350

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Comedor 1° piso bloque A°	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	Noobe	Sin codigo	Mantenimiento limpieza de filtro
			Item 1.1, 1.2, 1.3, 1.59

Firma Técnico

Lic. Silvio Vázquez
Enfermero
Reg. Prof. N° 16.194

Conforme Cliente

POLICIA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

(38)

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50349

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021

Señores: Hospital de Policía — R.U.C.:

Dirección: Pasillo 1er piso bloque "A" — Teléf.:

Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	000062	M2230900001679	Mantenimiento y limpieza de filtro evaporador, cambio de cooler desagote quema de obra congelador Item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.59

Lic. Silvio Vázquez
Enfermero
Reg. Prof. Nº 16.194

Firma Técnico

Jose Caballero

Conforme Cliente

MANTENIMIENTO GENERAL

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50348

Fecha: Asunción, 11 de Noviembre de 2021
Señores: Hospital De Policía — R.U.C.:
Dirección: Solier 6 4° piso bloque "A" — Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	6000564	R00309 6001	682 Mantenimiento gral cambio rotemos de turbina limpieza de evaporador filtro y drenaje item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10, 6.59

Firma Técnico
Jose Cubas

Lic. Silvio Vázquez
Enfermero
Reg. Prof. Nº 16.194
Conforme Cliente

POLICIA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50347

Fecha: Asunción, 11 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Dormitorio 1° piso bloque "A"	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Tokyo	Desconocido	Sin codigo	Mantenimiento general limpieza de filtro evaporador, condensador carga de gas limpieza de drenaje Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.59

Firma Técnico
Jose Caballero

MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. Silvia ...
Enfermera
Reg. Prof. N° 16.194
Conforme Cliente

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

41

INFORME TECNICO N° 50271

Fecha: Asunción, 11 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Dalisi	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	3600062	12003.09.0001147	Mantenimiento general limpieza de filtro cuerpo de gas limpieza de evaporadores, condensador cuarto de obres

Firma Técnico
Jose Cabrera

MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. Karen Esquivel
Enfermería
Reg. N° 14395
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

(42)

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50041

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021

Señores: Hospital De Policía — R.U.C.:

Dirección: corredor 3° piso bloque "A" — Teléf.:

Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Alidea	12000btu	sin codigo	Mantenimiento gral limpieza de filtros evaporador con detergente limpiador de aberaje enjuague de agua item 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Firma Técnico
Jose Cabañas

MANTENIMIENTO GENERAL

Nancy Arguello
Lic. en Enfermería
Reg. Prof. N° 24.077
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50272

Fecha: Asunción, 11 de Noviembre de 2021
Señores: Hospital De Policia — R.U.C.:
Dirección: Sala de Medicos 3° piso bloque A — Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
GoodWeatherg	3000 SE	sin codigo	Mantenimiento gral limpieza de filtros evaporador, condensador limpieza de drenaje adicional de obra item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Firma Técnico
Jose Cabrera

Nancy Arguello
Lic. en Enfermería
Conforme Cliente

MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

44

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50268

Fecha: Asunción, 11 de noviembre de 2021

Señores: Hospital de Porcio — R.U.C.:

Dirección: Diálisis — Teléf.:

Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Goodwitherg	Goodber	s.m código	Mantenimiento general, recarga de gas, limpieza de filtros empaquetados con desodorante, limpieza del drenaje, cuerpo de abajo

Firma Técnico
José Caballero

Lic. Karen [illegible]
Enf. [illegible]
Reg. N° 14595
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

45

INFORME TECNICO N° 50339

Fecha: Asunción, 11 de Noviembre de 2021
Señores: Hospital De Policía R.U.C.:
Dirección: 2° piso Bloque A Clínica Medica Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	hoodle	s.n. colgado	Mantenimiento general limpieza de filtro compuerta, condensador capacitor limpieza de desagüe cuarto de obra Item 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.16, 1.59

Firma Técnico
José Cáceres

Conforme Cliente
Lic. Nelson Velázquez
Reg. N°17.846

MANTENIMIENTO GENERAL

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50337

Fecha: Asunción, 11 de Noviembre de 2021
Señores: Hospital de Policía R.U.C.:
Dirección: Sobre "G" 2º piso bloque "A" Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	Goodrite 12	0803090001677	Mantenimiento general recarga de gas limpieza de filtro autoprotectores cedos limpieza de evaporador cambio de Rulemanes bobinado de Ventilador Item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10, 6.59

Firma Técnico
Jose Cabañas

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Lic. Nelson Velázquez
Reg. N°17.846

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(47)

INFORME TECNICO N° 50336

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Sala "G" 2 piso bloque A	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Airway	24000 btu	S/ codigo	Mantenimiento limpieza de filtro evaporador y condensador limpieza de drenaje manodeobra
			Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.59

Firma Técnico
Jose Cabañas

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
POLICIA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Lic. Nelson Velázquez
Reg. N°17.846

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(48)

INFORME TECNICO N° 50335

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Sala N° 2 - 2do piso bloque A	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	Goodrich	1800309000 1680	Mantenimiento general limpieza de filtros o una profunda limpieza de evaporador ahorro de obra item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.59

Firma Técnico
José Casaccia

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Lic. Nelson Velázquez
Reg. N°17.845

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(49)

INFORME TECNICO N° 50334

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021		
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:	
Dirección: Stio Medico 2° piso bloque A	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAN	[illegible]	00309.000/617	— Mantenimiento anual cambio compresor capacitor bomperos de evaporador drenaje en uso de obra Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.16, 2.59

Firma Técnico
Jorge Cabañas

Conforme Cliente
Lic. Nelson Velázquez
Reg. N°17.3[illegible]

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay