TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 057

Fecha: 28/03/2022

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU

Item Nº	Descripcion
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU - SEGUNDO PISO
12.1	Provisión y cambio de motor compresor.
12.2	MANO DE OBRA Provisión y cambio de motor compresor.
12.3	Provisión y carga de gas refrigerante.
12.4	MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante.
12.31	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora.
12.32	MANO DE OBRA Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora.
12.35	Provisión y cambio de contactor.
12.36	MANO DE OBRA Provisión y cambio de contactor.

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico