DomoPy
Domótica Inmótica

FECHA: 07/03/2022
NRO. 0000760

ORDEN DE TRABAJO

CLIENTE: PDJ Caacupé
DIRECCIÓN: Caacupé
TELÉFONO: CORREO:

SOLICITUD

- [ ] ASISTENCIA TÉCNICA
- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] OBRA EN CURSO
- [ ] OTROS
- [ ] REVISIÓN DE LUCES
- [ ] REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
- [ ] REVISIÓN DE APP/SISTEMA

TRABAJO REALIZADO

Se realizó mantenimiento preventivo del sistema BMS
Se verificó el correcto funcionamiento de los Reles, se verificó la correcta visualización de datos de medidores en el sistema BMS.
Se verificó el BMS que se pueda controlar todos los equipos y funcione correctamente.
Se realizó el cambio de UPS a una de 1000 VA
Modificación de funcionamiento de las rutinas de encendido y apagado de las luces

MATERIALES UTILIZADOS

UPS 1000 VA

HORARIO DE REALIZACIÓN

DIA	HORARIO	FUNCIONARIO
07-03-2022	10:30 – 16:00	Adrian Chamorro
		Elias Ramirez

Jalil Britez 4.688.024 NOMBRE Y CI CLIENTE	ACEPTADO CONFORME	SOPORTE TÉCNICO	SUPERVISOR

2 TAL. 50 x 2 - Del 000701 al 000800 - I - 2022 - PISTILLI PRODUCCIONES - TEL: (021) 293-146

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico

7 - MAR 2022