Ministerio Público
República del Paraguay

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TRABAJO

FECHA:	05/10/23	EQUIPO Nº	AA0975-2
TALLER/ EMPRESA	INNOVAR SERVICIOS DE INGENIER	DESCRIPCION	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLI
Nº DE ORDEN	1799	MODELO	SPLIT 18000 BTU
Nº DE PRESUPUESTO	900	CODIGO PATRIMONIAL:	13-03-01-1779-0975 13-03-01-1779-1035

Por la presente se informa el trabajo realizado al presente equipo, segun se detalla en el Presupuesto Nº 900 de fecha 11/09/23

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	CANTIDAD
Limpieza de condensador	1,00
Limpieza de evaporador	1,00
Limpieza de bandeja de drenaje	1,00
Limpieza de filtro y careta	1,00
Limpieza y lubricacion de turbina	1,00
Limpieza y lubricación de paleta ventilador	1,00
Limpieza de cañería y ductos con hidrolavadora	1,00
Soldadura por pérdida de gas y prueba presión con nitrogeno	1,00
Rebobinado del motor ventilador	1,00
Adaptación del motor ventilador	1,00
Cambio de filtro de aire	1,00
Cambio de paleta ventilador	1,00
Cambio de buje ventilador	1,00

Lic. Natalia Segovia
Administradora - Departamento VII
Ministerio Público

NOEL Ingeniería
Sixto Jara
Dpto. Técnico

Lic. Carlos Zarza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

Escaneado con CamScanner