53

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 49944

Fecha: Asunción, 14 de julio de 2021	
Señores: Policia Nacional - Actividad 09	R.U.C.:
Dirección:	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
A. A.	Split	18000 Btu	✓ limpieza de condensador
			✓ limpieza de evaporador
			✓ limpieza de careta y filtro
			✓ limpieza de drenaje
			✓ Servicio de rebobinado de motor ven-
			- tilador
			✓ Rep. o Cambio de capacitor de marcha
			de compresor
			✓ Mant. correctivo sensor

.....
Firma Técnico

.....
Conforme Cliente

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary **Asunción**
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com **Paraguay**