FRIO UNIVERSAL SRL

Climatización - Frio industrial y comercial. **RUC: 80006573-5**

INFORME TECNICO N° 01

Cliente: **MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP/CNPCT)**

Direccion: Azara Nº 2059 e/ Mayor Bullo y Gral. Bruguez. Ruc: 80077358-6

ID: 358327 MNP/CNPCT CD: 04/2019 Tel. del Cliente: (021) 442-993/4

Asuncion 8/8/2019

Equipo	Marca	Nº DE PATRIMONIO	FECHA	SERVICIOS REALIZADOS	MONTO
ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 24000 BTU	HAUTEC	15-02-35-00-165	__/__/____	Mantenimiento Preventivo (Limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador)	42.000
				Reparación de fuga de gas y completar gas refrigerante	140.000
				Cambio de capacitor	63.000
				Lubricación de bujes de motor de ventilador	10.500
					255.500

FIRMA: _____

ACLARACION: Victor José Rocholl C.

Victor José Rocholl
Jefe de Departamento Servicios Generales
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura

FRIO UNIVERSAL SRL

Climatización - Frio industrial y comercial. **RUC: 80006573-5**

INFORME TECNICO N° 02

Cliente: **MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP/CNPCT)**

Direccion: Azara Nº 2059 e/ Mayor Bullo y Gral. Bruguez. Ruc: 80077358-6

ID: 358327 MNP/CNPCT CD: 04/2019 Tel. del Cliente: (021) 442-993/4

Asuncion 8/8/2019

Equipo	Marca	Nº DE PATRIMONIO	FECHA	SERVICIOS REALIZADOS	MONTO
ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12000 BTU	HAUTEC	15-02-33-00-13	__/__/____	Mantenimiento Preventivo (Limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador)	42.000
				Reparación de fuga de gas y completar gas refrigerante	140.000
				Cambio de capacitor	63.000
					245.000

FIRMA: _____

ACLARACION: Victor José Rocholl C.

Víctor José Rocholl
Jefe de Departamento Servicios Generales
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura

FRIO UNIVERSAL SRL

Climatización - Frio industrial y comercial. **RUC: 80006573-5**

INFORME TECNICO N° 03

Cliente: **MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP/CNPCT)**

Direccion: Azara Nº 2059 e/ Mayor Bullo y Gral. Bruguez. Ruc: 80077358-6

ID: 358327 MNP/CNPCT CD: 04/2019 Tel. del Cliente: (021) 442-993/4

Asuncion 8/8/2019

Equipo	Marca	Nº DE PATRIMONIO	FECHA	SERVICIOS REALIZADOS	MONTO
ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 24000 BTU	HAUTEC	15-02-36-01-30	__/__/____	Mantenimiento Preventivo (Limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador)	42.000
				Reparación de fuga de gas y completar gas refrigerante	140.000
					182.000

FIRMA: _____

ACLARACION: Víctor José Rocholl C.

Víctor José Rocholl
Jefe de Departamento Servicios Generales
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura

FRIO UNIVERSAL SRL

Climatización - Frio industrial y comercial. **RUC: 80006573-5**

INFORME TECNICO N° 04

Cliente: **MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP/CNPCT)**

Direccion: Azara Nº 2059 e/ Mayor Bullo y Gral. Bruguez. Ruc: 80077358-6

ID: 358327 MNP/CNPCT CD: 04/2019 Tel. del Cliente: (021) 442-993/4

Asuncion 12/8/2019

Equipo	Marca	Nº DE PATRIMONIO	FECHA	SERVICIOS REALIZADOS	MONTO
ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 24000 BTU	HAUTEC	15-02-36-04-31	__/__/____	Mantenimiento Preventivo (Limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador)	42.000
				Reparación de fuga de gas y completar gas refrigerante	140.000
					182.000

FIRMA: _____

ACLARACION: Victor José Rocholl C.

Victor José Rocholl
Jefe de Departamento Servicios Generales
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura

FRIO UNIVERSAL SRL

Climatización - Frio industrial y comercial. **RUC: 80006573-5**

INFORME TECNICO N°05

Cliente: **MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP/CNPCT)**

Direccion: Azara Nº 2059 e/ Mayor Bullo y Gral. Bruguez. Ruc: 80077358-6

ID: 358327 MNP/CNPCT CD: 04/2019 Tel. del Cliente: (021) 442-993/4

Asuncion 12/8/2019 -

Equipo	Marca	Nº DE PATRIMONIO	FECHA	SERVICIOS REALIZADOS	MONTO
ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12000 BTU	HAUTEC	15-02-36-00-04	__/__/____	Mantenimiento Preventivo (Limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador)	42.000
				Reparación de fuga de gas y completar gas refrigerante	140.000
					182.000

FIRMA: _____

ACLARACION: Víctor José Rocholl C. -

Víctor José Rocholl
Jefe de Departamento Servicios Generales
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura

FRIO UNIVERSAL SRL

Climatización - Frio industrial y comercial. **RUC: 80006573-5**

INFORME TECNICO N° 06

Cliente: **MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP/CNPCT)**

Direccion: Azara Nº 2059 e/ Mayor Bullo y Gral. Bruguez. Ruc: 80077358-6

ID: 358327 MNP/CNPCT CD: 04/2019 Tel. del Cliente: (021) 442-993/4

Asuncion 12/8/2019-

Equipo	Marca	Nº DE PATRIMONIO	FECHA	SERVICIOS REALIZADOS	MONTO
ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12000 BTU	HAUTEC	15-02-36-10-15	__/__/____	Mantenimiento Preventivo (Limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador)	42.000
				Reparación de fuga de gas y completar gas refrigerante	140.000
					182.000

FIRMA: _____

ACLARACION: _____

Víctor José Rocholl
Jefe de Departamento Servicios Generales
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura

FRIO UNIVERSAL SRL

Climatización - Frio industrial y comercial. **RUC: 80006573-5**

INFORME TECNICO N° 07

Cliente: **MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP/CNPCT)**

Direccion: Azara Nº 2059 e/ Mayor Bullo y Gral. Bruguez. Ruc: 80077358-6

ID: 358327 MNP/CNPCT CD: 04/2019 Tel. del Cliente: (021) 442-993/4

Asuncion 12/01/2019

Equipo	Marca	Nº DE PATRIMONIO	FECHA	SERVICIOS REALIZADOS	MONTO
ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12000 BTU	HAUTEC	15-02-10-20-5	__/__/____	Mantenimiento Preventivo (Limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador)	42.000
				Reparación de fuga de gas y completar gas refrigerante	140.000
					182.000

FIRMA: _____

ACLARACION: Víctor José Rocholl C.

Víctor José Rocholl
Jefe de Departamento Servicios Generales
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura

FRIO UNIVERSAL SRL

Climatización - Frio industrial y comercial. **RUC: 80006573-5**

INFORME TECNICO N° 08

Cliente: **MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP/CNPCT)**

Direccion: Azara Nº 2059 e/ Mayor Bullo y Gral. Bruguez. Ruc: 80077358-6

ID: 358327 MNP/CNPCT CD: 04/2019 Tel. del Cliente: (021) 442-993/4

Asuncion 20/8/2019

Equipo	Marca	Nº DE PATRIMONIO	FECHA	SERVICIOS REALIZADOS	MONTO
ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12000 BTU	HAUTEC	15-02-36-01-34	__/__/____	Mantenimiento Preventivo (Limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador)	42.000
				Reparación de fuga de gas y completar gas refrigerante	140.000
				Cambio de capacitor	63.000
				Lubricación de bujes de motor de ventilador	10.500
					255.500

FIRMA: _____

ACLARACION: Víctor José Rocholl C.

Víctor José Rocholl
Jefe de Departamento Servicios Generales
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura

FRIO UNIVERSAL SRL

Climatización - Frio industrial y comercial. **RUC: 80006573-5**

INFORME TECNICO N° 09

Cliente: **MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP/CNPCT)**

Direccion: Azara Nº 2059 e/ Mayor Bullo y Gral. Bruguez. Ruc: 80077358-6

ID: 358327 MNP/CNPCT CD: 04/2019 Tel. del Cliente: (021) 442-993/4

Asuncion 20/08/2019 -

Equipo	Marca	Nº DE PATRIMONIO	FECHA	SERVICIOS REALIZADOS	MONTO
ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12000 BTU			__/__/____	Mantenimiento Preventivo (Limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador)	42.000
				Reparación de fuga de gas y completar gas refrigerante	140.000
				Cambio de capacitor	63.000
				Lubricación de bujes de motor de ventilador	10.500
					255.500

FIRMA: _____

ACLARACION: Víctor José Rocholl C.

Víctor José Rocholl
Jefe de Departamento Servicios Generales
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura

FRIO UNIVERSAL SRL

Climatización - Frio industrial y comercial. **RUC: 80006573-5**

INFORME TECNICO N° 10

Cliente: **MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP/CNPCT)**

Direccion: Azara Nº 2059 e/ Mayor Bullo y Gral. Bruguez. Ruc: 80077358-6

ID: 358327 MNP/CNPCT CD: 04/2019 Tel. del Cliente: (021) 442-993/4

Asuncion 20/8/2019 -

Equipo	Marca	Nº DE PATRIMONIO	FECHA	SERVICIOS REALIZADOS	MONTO
ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 36000 BTU			__/__/____	Mantenimiento Preventivo (Limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador)	42.000
				Provisión y cambio de placa principal con control remoto	108.500
				Lubricación de bujes de motor de ventilador	10.500
				Reparación de fuga de gas y completar gas refrigerante	140.000
					301.000

FIRMA: _____

ACLARACION: Víctor José Rocholl C.

Víctor José Rocholl
Jefe de Departamento Servicios Generales
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura

FRIO UNIVERSAL SRL

Climatización - Frio industrial y comercial. **RUC: 80006573-5**

INFORME TECNICO N° 11

Cliente: **MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP/CNPCT)**

Direccion: Azara Nº 2059 e/ Mayor Bullo y Gral. Bruguez. Ruc: 80077358-6

ID: 358327 MNP/CNPCT CD: 04/2019 Tel. del Cliente: (021) 442-993/4

Asuncion 20/8/2019

Equipo	Marca	Nº DE PATRIMONIO	FECHA	SERVICIOS REALIZADOS	MONTO
ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12000 BTU			__/__/____	Mantenimiento Preventivo (Limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador)	42.000
				Cambio de capacitor	63.000
				Lubricación de bujes de motor de ventilador	10.500
				Reparación de fuga de gas y completar gas refrigerante	140.000
					255.500

FIRMA: _____

ACLARACION: Víctor José Rocholl

Víctor José Rocholl
Jefe de Departamento Servicios Generales
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura

FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

Asunción, 29 de agosto de 2019
Ref.: CD 04/2019
ID: 358327

MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP/CNPCT)

LISTA DE LOS INFORMES:

N° de Informe	MONTO
1	255.500
2	245.000
3	182.000
4	182.000
5	182.000
6	182.000
7	182.000
8	255.500
9	255.500
10	301.000
11	255.500
Total	2.478.000

FIRMA:

ACLARACION: Víctor José Rocholl

Víctor José Rocholl
Jefe de Departamento Servicios Generales
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura