Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010943

Fecha: As 11-09-24 Solicitante: Benigno Lopez
Cliente: M.D.E
Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
Generador	marca	ONAN -	125 KA	1500 rpm	220 /	380 volts	

10 Tal.: 50x2 - 10.850 al 11.350

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Chequeo general control de tablero de temperatura nivel de combustible aceite agua y testeo general del equipo con escaner digital control de arranque con carga y sin carga
✓ Cambio de encontactor del tablero de temperatura, Mano de Obra
✓ Desmontage de radiador de agua - Mano de Obra
✓ Desmontaje y ajuste de bomba inyectora y pico inyector en laboratorio especializado - Mano de Obra
✓ Desmontage y montage tapa motor cepillado y cambio de junta
✓ Mano de obra
✓ Cambio de Display - Mano de Obra

Conforme Cliente

Firma
Nombre Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Mantenimiento y Servicios
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma
Nombre Sergio Dore

3689

AIRMECT

Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Ítem	Generador marca ONAM-125KA 1500rpm 220/380volts Edificio Benigno Lopez			
	Descripción del Servicio	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1.8	Contactor trifásico NC/NO del tablero de transferencia	2	1.140.000	2.280.000
1.23	Bomba de Agua	1	1.140.000	1.140.000
1.13	Display de mando digital control de modulos	1	950.000	950.000
	Mano de obra			
2.31	Chequeo General control de tablero de transferencia nivel de combustible aceite agua y testeo general del equipo con escáner digital control de arranque con carga y sin carga.	1	1.800.000	1.800.000
2.9	Cambio de un Contactor del tablero de transferencia - Mano de Obra	2	190.000	380.000
2.7	Desmonte y montaje de radiador de agua - Mano de Obra	1	142.500	142.500
2.16	Desmontaje y ajuste de bonba inyectora y pico inyector en laboratorio especializado - Mano de obra	1	950.000	950.000
2.18	Reparación de perdida de Aceite del motor -Mano de Obra	1	665.000	665.000
2.20	Desmontaje y montaje tapa motor, cepillado y cambio de junta -Mano de Obra	1	950.000	950.000
2.14	Cambio de Display de mando - Mano de Obra	1	285.000	285.000
	TOTAL			9.542.500

Son guaraníes 24.473.500 (veinticuatro millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos guaraníes).

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente

EDUARDO CABRERA
Propietario

AIRMECT

MEMORANDUM

A	:	**Ministro AAT Juan Alberto Giménez** Director Administrativo
De	:	**Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala** Jefe del Departamento de Mantenimiento
Asunto	:	Remitir presupuesto Generadores.
Fecha	:	10 de setiembre de 2024

VMAAT/DGAF/DA/DMS/N°232/2024

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría en ocasión de hacer referencia al "Contrato de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Generadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, suscrito con la empresa AIRMECT.

En tal sentido, se solicitó según autorización vía del Memorándum VMAAT/DGAF/DA/DMS/N°221/2024 para solicitar el chequeo correspondiente al mes de setiembre y en tal sentido se remite el presupuesto presentado por la empresa, del chequeo de los generadores y corrección de los generadores del Benigno López y Academia Diplomática, para su Visto Bueno, salvo mejor parecer de Vuestra Señoría.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, atentamente.

V°B°

1658.

Ministerio de Relaciones Exteriores - Direcc. Adm.
☐ Sum. ☐ Eventos ☐ Pasajes ☐ Dar Curso ☐ Seguimiento
☑ Mant. ☐ Liq. ☐ Patrimonio ☐ P. Info.
☐ Trans. ☐ Pyo. ☐ Otros ☐ Archivar

10 SEP 2024

Recibido por: Nestor Salinas.

Obs.:

Pedro Fernández
Dirección Administrativa
Ministerio de Relaciones Exteriores

MEMORANDUM

A : **Ministro AAT Juan Alberto Giménez**
Director Administrativo

De : **Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala**
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Asunto : Solicitud de chequeo.

Fecha : 03 de setiembre de 2024

VMAAT/DGAF/DA/DMS/N°221/2024

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría en ocasión de hacer referencia al "Contrato de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Generadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, suscrito con la empresa AIRMECT.

En tal sentido, se solicita la autorización, de contactar con la Empresa encargada a fin de solicitar el chequeo mensual, correspondiente al mes de julio, de los distintos generadores del Ministerio, salvo mejor parecer de Vuestra Señoría.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, atentamente.

V°B°

1646

Ministerio de Relaciones Exteriores - Direcc. Adm.
☐ Sum. ☐ Eventos ☐ Pasajes ☐ Dar Curso ☐ Seguimiento
☐ Mant. ☐ Liq. ☐ Patrimonio ☐ P. Info.
☐ Trans. ☐ Pyo. ☐ Otros ☐ Archivar
09 SEP 2024
Recibido por: ....
Obs.: ....