PODER JUDICIAL **Circunscripción Judicial de Misiones**	INFORME N° 11	Compromiso con la gente

San Juan Bautista, Misiones, 18 de Marzo de 2020.-

SEÑORA
LIC. EMMA VALENZUELA VAZQUEZ
ADMINISTRADORA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES:

Me dirijo a Usted a los efectos de elevar a consideración el Presente Informe.

El cual se halla elaborado en base al Mantenimiento Correctivo realizado a los Acondicionadores de Aire tipo central y Split, correspondientes al Palier Sub suelo, Sala de Control, ubicado en el Sub suelo, Oficina de Control Y seguimiento, ubicado en el primer nivel del local del Palacio de Justicia de San Juan Bautista. Se realizaron trabajos de:

- A.A Central Palier Sub Suelo, se reparó el robinete de alta presión, motor del ventilador del condensador, cambio de capacitor 5 Uf y se realizó recarga de gas refrigerante y limpieza de filtros de aire.
- A.A Split Sala de Control, se reparó el compresor de 24000 BTU, también se cambió cable de 4mm2, llave termomagnética 1x25 Amp, se ssutituyo el control remoto.
- A.A Split de la Oficina de Control Y Seguimiento se sustituyó el capacitor de 40 uf y se realizó la recarga de gas refrigerante.

Los trabajos fueron realizados en forma y sin inconvenientes, por la empresa "E.E.C", adjudicada para realizar el Mantenimiento y Reparación de los Acondicionadores de Aire, correspondientes al local del Palacio de Justicia de San Juan Bautista de la Circunscripción Judicial de Misiones, según Orden de Servicio N° 11, por lo que es a entera satisfacción de la institución.

Es mi Informe.-

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

PODER JUDICIAL
SECCION OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

Lic. Asan Ulices Zaldívar Irún
Fiscalizador (III)
19-mar-2020.-