...IS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
...ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001006

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. López e/ Cnel Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Laboratorio Control		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Plantade tratamiento de Agua	MARCA:	
MODELO:		SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 03 / 11 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de filtro grava, lavado, retrolavado; presurización. Mant. de sistema filtro piedra + Carbon activado c/ provision de manto de carbon. Mant. de sistema de filtro piedra + ablandador. Provision de resina. Mant. de ablandador c/ ClNa. Provision y limpieza de acidos la membrana de osmosis. Mant. y limpieza de tanque de agua cruda. Provision y cambio de filtro de ppm de 25 µm y provision y cambio de filtro de ppm de 5 µm. Control de calidad de agua pH, Cl, Ca.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	MS. César Negros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	03-NOV-2023	Fecha:	

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

31	Comprobante de Retención de la Multa - Incumplimiento	Monto:				
32	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)					
33	Cheque: Transferencia Bancaria:	Monto:				
34	Recibo de Dinero	Monto:				

Verificado por: Aclaración: Fecha:

Observación: