ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00963

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización Tco Quirurgica		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Planta de tratamiento de Agua	MARCA:	
MODELO:		SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 09 / 06 / 2023

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de planta de tratamiento de agua, módulo osmosis, lavado y retrolavado de membranas de ultrafiltración con agua filtrada y removedores, enjuague con agua filtrada, limpieza y verificación de bomba dosiv, Prefiltro. Monitoreo y ajuste de presiones hidraulica de trabajo y de salida y. Ajuste del controlador de presion. Limpieza y verificación de bomba de agua cruda. Mano de obra calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma: MS. César [illegible] Jefe Dpto. de Fis. [illegible] Medicina
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 09-Junio-2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-