INFORME TECNICO

N° de Informe:
38/2023

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 137/2023
FECHA DE INICIO: jueves, 21 de diciembre de 2023
FEHA DE CULMINACIÓN: jueves, 21 de diciembre de 2023

DATOS TECNICOS

Items	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
16	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU:**	
16.3	Provisión y carga de gas refrigerante.	√
16.4	MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante.	√
16.15	Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador.	√
16.16	MANO DE OBRA Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador.	√
16.35	Provisión y cambio de contactor.	√
16.36	MANO DE OBRA Provisión y cambio de contactor.	√

Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Sergio Daniel Barrolo
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA

NOEL Ingeniería
Lic. Ana Liz Moraez
Administradora