CGI COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL Ltda.

OTIS
United Technologies

INFORME TÉCNICO N°006//2021.

Responsable del Informe: ING. REINALDO MARTÍNEZ.

Fecha: 11/03/2021

Cliente: JURADO DE ENJUICIMIENTO DE MAGISTRADOS

INFORME TÉCNICO EQUIPO ASCENSOR MAGISTRADOS

Cantidad de Paradas: 6 Paradas

Señor/es:

En este informe detallaremos características técnicas de los trabajos al Ascensor de Público.

Los problemas solucionados en este equipo y reparados según hoja de presupuesto fueron:

- REPARACIÓN - Puerta de Piso N° 1.
  En esta puerta se realizaron reparaciones y cambio de repuesto como ser cabos, soporte de contrapeso de puertas, bujes, ruedas de encastre de CAM, reparación y ajuste del mismo.

Según los items contizados a continuación y cambiados según reporte:

- Item N° 27- Provisión y cambio de inserto de Puerta,
- Item N° 36. Provisión y cambio de roldana de puerta.
- Item N° 58. Provisión y cambio de sistema de retardo automático.

OTOS DE RESPALDO









Ing. Reinaldo R. Martínez
Jefe Dpto. Técnico

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA