CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50730

Fecha: Asunción, 18 de Febrero de 2022	
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:
Dirección: Urgencias	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAN	1000DC	—	Cambio de compresor
			Cambio de ventilador
			Soldadura
			Cambio de capacitor
			Recarga de gas
			Puesta a punto
			marco de obra
			ITEM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7
			2.8, 2.16, 2.18, 2.59

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Firma Técnico

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary **Asunción**
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com **Paraguay**

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50729

Fecha: Asunción, 15 de Febrero de 2022		
Señores: Hospital De Policía		R.U.C.:
Dirección: Odontología		Teléf.:
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	18000 BL	1023 Pan 1661	Limpieza de compresor
			Solución de detección de Fuga
			Cambio de capacitor
			Recarga de gas
			Puesta a punto
			Cuarto de obra
			ITEM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.16
			2.19, 2.59

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

..... Firma Técnico

..... Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary **Asunción**
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com **Paraguay**

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50734

Fecha: Asunción, 15 de Febrero de 2022		
Señores: Hospital de Policía		R.U.C.:
Dirección: Gabinete bloque C		Teléf.:
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	24000 BTU	M2003020716 2217	Mantenimiento general limpieza de filtro
			Reparaciones de parte electrica
			ETAPA 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.54, 3.59

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

MANTENIMIENTO GENERAL

Firma Técnico

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary **Asunción**
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com **Paraguay**