Asunción, 27 de octubre del 2022

Señores
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADO
Atn.: Lic. Pablo Salinas – Dpto. de Transporte y Servicios Generales
Tel: 442 - 662
Presente

Asunto: Informe Técnico
Ref.: NL – TEC Nº 1223/2022

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con el propósito de remitir el informe técnico de ascensor Presidencial contrato: PYNO 730 correspondiente al mes de octubre/2022 instalado en el edificio del **JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADO.**

Nuestro equipo técnico, luego de realizar las verificaciones correspondientes, realizaron las siguientes tareas.

A continuación, la lista de los trabajos realizados:

Item n° 16 -Servicio de limpieza de reapriete de terminales de recinto de máquina (FRECUENCIA SEMESTRAL)
Item n° 17 - Verificación de tensiones de entrada/salida en los trafos del control principal (FRECUENCIA SEMESTRAL)
Item n° 18 - Regulación del freno de emergencia (FRECUENCIA SEMESTRAL)
Item n° 19 - Mantenimiento general del conjunto de tracción (FRECUENCIA SEMESTRAL)
Item n° 20 - Verificación del nivel de aceite en la máquina de tracción (FRECUENCIA SEMESTRAL)

A modo de optimizar el buen funcionamiento y cumplir con las normas de seguridad.

Para cualquier reclamo o sugerencia favor llamar en horario de oficina al teléfono celular (0982) 572-837 –.

Sin otro particular y quedando a sus gratas órdenes para cualquier aclaración, aprovechamos para saludarles muy atentamente.

Amelio Britez

Compañía Comercial General Industrial CGI S.R.L
Departamento. Técnico

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

Rdo: Pablo Salinas
Lic. Pablo Salinas
Dpto. de Transportes y Servicios Generales
27-10-2022