ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Oviz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001005

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. López e/ Cnel Coral. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización de PQC	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de Agua	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 03 / 11 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de moto bomba de agua cruda, mantenimiento de moto bomba de agua tratada, Verificación de presiones de línea Mantenimiento de controlador de presiones Limpieza de sala de maquinas. Mano de obra técnica.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Biningeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: MS. César Negros, Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Fecha: 03-Nov-2023	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

31	Comprobante de Retención de la Multa - Incumplimiento	Monto:				
32	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)					
33	Cheque: Transferencia Bancaria:	Monto:				
34	Recibo de Dinero	Monto:				

Verificado por: