ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00959

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | |
|---|---|
| INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA | |
| DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal S.L. | TELEFONO: |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion - PQC. | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | CARGO: |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| EQUIPO: Planta de tratamiento de agua | MARCA: |
| MODELO: | SERIE Nº: |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10, 05, 2023

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de planta de tratamiento de agua, modulo osmosis inversa, lavado y contralavado con aditivos; enjuague con agua filtrada. Verificacion de bomba de agua, presiones y flujo de agua tratada de concentrado. Mantenimiento de la bomba de agua cruda. Mantenimiento de la bomba de agua tratada. Mantenimiento y ajuste de controlador de presiones de linea. Verificacion y ajuste de presiones de linea y distancia-by. Mano de obra calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: | Aclaración: |
| Fecha: 10-mayo-2023 | Fecha: |

Luis Alberto Díaz Olmedo
Ingeniero
Reg. Prof. Midayas 017

Jefe
Dpto. de Electromedicina

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-