THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº

Nº de elevador: 56541 Zona: CA4 Sector: Secuencia: Mes: Ju

Cliente: Congreso Nacional Dirección:

Fecha: Hora inicio: Hora términ

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
		Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene	Feb	Mar	Abr
		Jul	Ago	Set	Oct
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL	

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:

Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina —
Luz de emergencia —
Matafuegos con validez vencida o inexistente —
Ventilación deficiente —
Ventana deficiente —
Puerta con deficiencia —
Acceso inseguro o deficiente —
Filtraciones —
Provisión eléctrica irregular —
Presencia de materiales extraños —
Ducto: —
Agua en fondo de pozo o filtración —
Escaleras fondo de pozo no existe —
Acceso o intervención de terceros en el ascensor —

OBSERVACIONES: _____

I (Inspección, **A** (Ajuste), C (Lubricación) y **L** (Limpieza)
Marque con una **X** en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Francisco Acevedo

Vº Bº Resp. Edificio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº

Nº de elevador: 115106 Zona: CA 8 Sector: Secuencia: Mes: Ju
Cliente: Congreso Nacional Dirección:
Fecha: Hora inicio: Hora térmi

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL	

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:

Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina
Luz de emergencia
Matafuegos con validez vencida o inexistente
Ventilación deficiente
Ventana deficiente
Puerta con deficiencia
Acceso inseguro o deficiente
Filtraciones
Provisión eléctrica irregular
Presencia de materiales extraños
Ducto:
Agua en fondo de pozo o filtración
Escaleras fondo de pozo no existe
Acceso o intervención de terceros en el ascensor

OBSERVACIONES:

Ing. Sebastiá
Directo
Dirección de Mar
Congreso Na

I (Inspección, A (Ajuste), C (Lubricación) y L (Limpieza)
Marque con una X en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Francisco Arcadios

Vº Bº Resp. Edificio

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº

Nº de elevador: 56546 Zona: CA 6 Sector: Secuencia: Mes: Ju

Cliente: Congreso Nacional Dirección:

Fecha: Hora inicio: Hora térmi

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct	May Nov	Jun Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL	

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:

Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina —
Luz de emergencia —
Matafuegos con validez vencida o inexistente —
Ventilación deficiente —
Ventana deficiente —
Puerta con deficiencia —
Acceso inseguro o deficiente —
Filtraciones —
Provisión eléctrica irregular —
Presencia de materiales extraños —
Ducto: —
Agua en fondo de pozo o filtración —
Escaleras fondo de pozo no existe —
Acceso o intervención de terceros en el ascensor

OBSERVACIONES:

Ing. Sebas
Di
Dirección de
Congres

I (Inspección, **A** (Ajuste), C (Lubricación) y **L** (Limpieza)
Marque con una **X** en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Francisco Acevedo

...RAF. MONARCA S.R.L. - ...rina 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº**

Nº de elevador: 157673 Zona: CA5 Sector: Secuencia: Mes: Jun
Cliente: Congreso Nacional Dirección:
Fecha: Hora inicio: Hora término

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL	

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:

Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina —
Luz de emergencia —
Matafuegos con validez vencida o inexistente —
Ventilación deficiente —
Ventana deficiente —
Puerta con deficiencia —
Acceso inseguro o deficiente —
Filtraciones —
Provisión eléctrica irregular —
Presencia de materiales extraños —
Ducto: —
Agua en fondo de pozo o filtración —
Escaleras fondo de pozo no existe —
Acceso o intervención de terceros en el ascensor —

OBSERVACIONES: _____

I (Inspección, A (Ajuste), C (Lubricación) y L (Limpieza)
Marque con una X en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Francisco Acevedo

Ing. Sebast
Dir
Dirección de
Congres

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº

Nº de elevador: 157674
Cliente: Congreso Nacional
Fecha:

Zona: CA 5
Dirección:
Hora inicio:

Sector:

Secuencia:

Mes: Ju

Hora térmi

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct	May Nov	Jun Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	I	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	I	A	I	I	I	I
11	Iluminación de cabina	IL	I	IL	I	IL	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL	

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:
Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina —
Luz de emergencia —
Matafuegos con validez vencida o inexistente —
Ventilación deficiente —
Ventana deficiente —
Puerta con deficiencia —
Acceso inseguro o deficiente —
Filtraciones —
Provisión eléctrica irregular —
Presencia de materiales extraños —
Ducto: —
Agua en fondo de pozo o filtración —
Escaleras fondo de pozo no existe —
Acceso o intervención de terceros en el ascensor
OBSERVACIONES: ____________________

Ing. Sebastián ... Director ... Dirección de Man... Congreso Na...

I (Inspección, A (Ajuste), C (Lubricación) y L (Limpieza)
Marque con una X en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Francisco Arévalos

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº**

Nº de elevador: 56542 Zona: CA4 Sector: Secuencia: Mes: Ju
Cliente: Congreso Nacional Dirección:
Fecha: Hora inicio: Hora térmir

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL	

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:

Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina —
Luz de emergencia —
Matafuegos con validez vencida o inexistente —
Ventilación deficiente —
Ventana deficiente —
Puerta con deficiencia —
Acceso inseguro o deficiente —
Filtraciones —
Provisión eléctrica irregular —
Presencia de materiales extraños —
Ducto: —
Agua en fondo de pozo o filtración —
Escaleras fondo de pozo no existe —
Acceso o intervención de terceros en el ascensor —
OBSERVACIONES: _____

I (Inspección, A (Ajuste), C (Lubricación) y L (Limpieza)
Marque con una X en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Francisco Acevedo

Ing. Sebast
Dire
Dirección de M
Congreso

...RAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº

Nº de elevador: 56540 Zona: CA3 Sector: Secuencia: Mes: J...
Cliente: Congreso Nacional Dirección:
Fecha: Hora inicio: Hora térmi...

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL	

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:

Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina —
Luz de emergencia —
Matafuegos con validez vencida o inexistente —
Ventilación deficiente —
Ventana deficiente —
Puerta con deficiencia —
Acceso inseguro o deficiente —
Filtraciones —
Provisión eléctrica irregular —
Presencia de materiales extraños —
Ducto: —
Agua en fondo de pozo o filtración —
Escaleras fondo de pozo no existe —
Acceso o intervención de terceros en el ascensor
OBSERVACIONES:

Ing. Sebastiá...
Direc...
Dirección de Ma...
Congreso N...

I (Inspección, **A** (Ajuste), C (Lubricación) y **L** (Limpieza)
Marque con una **X** en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Francisco Arevalos

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº

Nº de elevador: 56539 Zona: CA 3 Sector: Secuencia: Mes: Ju

Cliente: Congreso Nacional Dirección:

Fecha: Hora inicio: Hora térmi

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct	May Nov	Jun Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL	

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:

Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina –
Luz de emergencia –
Matafuegos con validez vencida o inexistente –
Ventilación deficiente –
Ventana deficiente –
Puerta con deficiencia –
Acceso inseguro o deficiente –
Filtraciones –
Provisión eléctrica irregular –
Presencia de materiales extraños –
Ducto: –
Agua en fondo de pozo o filtración –
Escaleras fondo de pozo no existe –
Acceso o intervención de terceros en el ascensor

OBSERVACIONES: Ing. Sebastia

Direc

Dirección de Ma

Congreso N

I (Inspección, **A** (Ajuste), C (Lubricación) y **L** (Limpieza)
Marque con una **X** en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Francisco Arévalos

Vº Bº Resp. Edific.

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº

Nº de elevador: 56545
Cliente: Congreso Nacional
Fecha:

Zona: CA 1
Dirección:
Hora inicio:

Sector:

Secuencia:

Mes: Ju

Hora térmi

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct	May Nov	Jun Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL	

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:

Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina
Luz de emergencia
Matafuegos con validez vencida o inexistente
Ventilación deficiente
Ventana deficiente
Puerta con deficiencia
Acceso inseguro o deficiente
Filtraciones
Provisión eléctrica irregular
Presencia de materiales extraños
Ducto:
Agua en fondo de pozo o filtración
Escaleras fondo de pozo no existe
Acceso o intervención de terceros en el ascensor

OBSERVACIONES:

Ing. Sebastián
Director
Dirección de Mant
Congreso Nac

I (Inspección, A (Ajuste), C (Lubricación) y L (Limpieza)
Marque con una X en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Francisco Arévalo

Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº**

Nº de elevador: 115107 Zona: CA7 Sector: Secuencia: Mes: Jul
Cliente: Congreso Nacional Dirección:
Fecha: Hora inicio: Hora térmi

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL	

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:

Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina —
Luz de emergencia —
Matafuegos con validez vencida o inexistente —
Ventilación deficiente —
Ventana deficiente —
Puerta con deficiencia —
Acceso inseguro o deficiente —
Filtraciones —
Provisión eléctrica irregular —
Presencia de materiales extraños —
Ducto: —
Agua en fondo de pozo o filtración —
Escaleras fondo de pozo no existe —
Acceso o intervención de terceros en el ascensor —
OBSERVACIONES: —

Ing. Sebasti
Direc
Dirección de M
Congreso

I (Inspección, A (Ajuste), C (Lubricación) y L (Limpieza)
Marque con una X en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Francisco Acevedo