CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 51158

Fecha: Asunción, 25 de octubre de 2022	
Señores: Comando de la Armada - C.F. Nº 3	R.U.C.:
Dirección: Stella Maris, Hernandarias	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
			A.A. de 24.000 Btu, Split, Marca JAM, Evaporador
			Nº: 3407958500597220170120, Condensador
			Nº: 3407958500697220170125, Rotulado
			Nº: 12320
			1 Carga de gas refrigerante por litro
			1 Mano de obra
			1 Cambio de capacitor
			1 Mano de obra
			1 Cambio de valvula inversora
			1 Mano de obra
			1 Limpieza y mont. Gral. del evaporizador y
			condensador
			1 Mano de Obra

.....
Firma Técnico
CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

SAMUEL ALVAREZ RAMÍREZ
SOP II
.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay