MEMORÁNDUM

A: **Arq. Francisco Martínez,** *Director*
Dirección Administrativa

De: **Felipe Cano González,** *Jefe*
Departamento de Servicios Generales

Ref.: Informe Técnico de Mantenimientos de AA

Fecha: 29 de noviembre de 2023

Por el presente informo que la firma ***TECNO FRIO de Pascual Torres Núñez.*** con ID N° 407214, realizó los servicios de mantenimientos y reparaciones de los Equipos de Aire Acondicionado, solicitados conforme a la Orden de Servicios N° 96/23 y en concordancia a los Informes Técnicos de la empresa desde el N° 094 al 101, de manera satisfactoria.

Atentamente.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA-S.S.C.
Recibí: Lic. Raquel Guggiari C.
Firma:
Fecha: 29 / 11 / 23
Obs.: Informe Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 094

Fecha: 29/11/2023

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓI PLANTA BAJA - MESA DE ENTRADA

Item Nº	Descripcion	Cant.
7	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Equipo de AA Tipo CENTRAL de 60.000 BTU	
7.5	Carga de gas	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SERVICIOS GENERALES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 095

Fecha: 29/11/2023

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓI PLANTA BAJA

Item Nº	Descripcion	Cant.
7	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado - Equipo de AA Tipo CENTRAL de 60.000 BTU	
7.5	Carga de gas	1
7.6	Soldadura de cañería	1
7.15	Colocación de capacitores de arranque y marcha	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SERVICIOS GENERALES

Firma de
Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 096

Fecha: 29/11/2023

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓI OFICINA DE SEGURIDAD - 2º PISO

Item Nº	Descripcion	Cant.
2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Equipos de AA Tipo SPLIT de 18.000 BTU	
2.5	Carga de gas	1
2.12	Provisión y colocación de capacitor de arranque y marcha	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SERVICIOS GENERALES

Firma de
Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 097

Fecha: 29/11/2023

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓI DESPACHO - SECRETARÍA - 2º PISO

Item Nº	Descripcion	Cant.
3	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Equipos de AA Tipo SPLIT de 24.000 BTU	
3.5	Carga de gas	1
3.12	Provisión y colocación de capacitor de arranque y marcha	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SERVICIOS GENERALES

Firma de
Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 098

Fecha: 29/11/2023

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓI 4º PISO

Item Nº	Descripcion	Cant.
	SPLIT 18.000 BTU	
2.11	Desmontar y Montar (cambio de lugar) puesta en funcionamiento	1
2.14	Provisión de cañeria, soldadura (prolongación)	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SERVICIOS GENERALES

Firma de
Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 099

Fecha: 29/11/2023

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓI 4º PISO

Item Nº	Descripcion	Cant.
7	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Equipo de AA Tipo CENTRAL de 60.000 BTU	
7.15	Colocación de capacitores de arranque y marcha	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SERVICIOS GENERALES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 100

Fecha: 29/11/2023

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓI 4º PISO - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Item Nº	Descripcion	Cant.
3	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Equipos de AA Tipo SPLIT de 24.000 BTU	
3.1	Desarme y limpieza del evaporador y condensador; Limpieza del sistema de cañeria de drenaje; Lubricación de los motores, ventiladores y sistema de rodaje; Control de presión de gas refrigerante; Control de funcionamiento de todos los equipos; Limpieza de filtros; Control de termostato de pared	1
3.5	Carga de gas	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA TECNICA DE SERVICIOS GENERALES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC 1388647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 101

Fecha: 29/11/2023

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓI 4º PISO - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Item Nº	Descripcion	Cant.
2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Equipos de AA Tipo SPLIT de 18.000 BTU	
2.11	Desmontar y Montar (cambio de lugar) puesta en funcionamiento	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY SERVICIOS GENERALES

Firma de
Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC 1388647-9

Propietario / Técnico