ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS N° 01/23

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **11 días del mes de septiembre** del año dos mil veintitrés, en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), sito en la avenida Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, edificio del Banco Central del Paraguay, sector cultural, se procede a la recepción de los documentos respaldatorios por los servicios de mantenimiento y/o reparación de UPS de servidores, suscripto en el marco de la ejecución del Contrato del 03/2023 del llamado por Contratación Directa N° 03/2023 "Servicios de mantenimiento y reparación de UPS", ID N° 430.273, por tanto, se presentan los siguientes indicadores de cumplimiento contractual y el presupuesto presentado:

Solicitud	Descripción de la solicitud	Fecha de orden de servicio	Informe técnico N°	Fecha de trabajo realizado
Orden de servicio N° 01	Solicitud de mantenimiento y/o reparación inicial de las UPS de la sala de servidores.	05/09/2023	01	09/09/2023

Verificamos que el servicio brindado se adecua al cumplimiento de las especificaciones técnicas de la carta de invitación y esta dirección general, en su carácter de administrador contractual, manifiesta su conformidad con la ejecución del mismo.

En prueba de conformidad firman el presente documento, en tres (3) copias de un solo tenor: **Silvia Benavides.**, Directora General de Informática, Tecnologías e Innovación, **Alvaro León Silvano,** Director de la Dirección de Infraestructura, por la **SEPRELAD** y **Alcides de Jesús Candia Argüello**, con cédula de identidad N° 834.105, en representación de la empresa **ACA TECHNICAL SUPPORT S.A.**

Silvia Benavides _____

Alvaro León Silvano _____

Alcides de Jesús Candia Argüello _____

ACA S.A. TECHNICAL SUPPORT
RUC: 80093354-2

Lambaré, 12 de setiembre de 2023
www.aca.com.py

Señores: D.G.I.T.I. - SEPRELAD

Ref.: Contrato del 03/2023 "Servicios de mantenimiento y reparación de UPS", ID N° 430.273.

INFORME TECNICO N° 1

Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, a fin de informar sobre los trabajos realizados el día sábado 09/09/2023, que se detalla a continuación:

- Item 1.3 Cambio de batería de UPS marca: EATON de 10KVA
- Item 1.4 Mano de obra de ítem 1.3

- Item 2.17 Cambio de rectificadores
- Item 2.18 Mano de obra del ítem 2.17
- Item 2.21 Cambio de ventiladores
- Item 2.22 Mano de obra del ítem 2.21

- Item 1.5 Cambio de batería de UPS marca: APC Smart–UPS RT 1KVA
- Item 1.6 Mano de obra del ítem 1.5

- Item 2.33 Cambio de rectificadores
- Item 2.34 Mano de obra del ítem 2.33

Se informa que los equipos quedaron funcionando correctamente, a excepción de la EATON 6KVA que presentaba una falla al momento de encender, por lo que recomendamos el retiro del equipo para su correcta verificación en nuestro taller.

Atentamente,

ACA TECHCNICAL SUPPORT

TECHNICAL SUPPORT S.A.
RUC: 80095054-2