INFORME TECNICO

N° de Informe:
42/2023

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 137/2023
FECHA DE INICIO: jueves, 21 de diciembre de 2023
FEHA DE CULMINACIÓN: jueves, 21 de diciembre de 2023

DATOS TECNICOS

Items	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
13	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 18.000 ETU:**	
13.5	Provisión y carga de gas refrigerante.	√
13.6	MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante.	√
13.13	Provisión y cambio de termostato, con relay de 24V y transformador 220V/24V.	√
13.14	MANO DE OBRA Provisión y cambio de termostato, con relay de 24V y transformador 220V/24V.	√
13.21	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.	√
13.22	MANO DE OBRA Provisión y cambio de capacitor de marcha de compresor.	√
13.35	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad condensadora.	√
13.36	MANO DE OBRA Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad condensadora.	√

Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Sergio Daniel Barrolo
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA

NOEL Ingeniería
Lic. Ana Liz Moraez
Administradora