TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 120

Fecha: 23/08/2023

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. CENTRAL A DUCTO DE 48.000 BTU

Item Nº	Descripcion
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 48.000 BTU - TERCER PISO
13.1	Provisión y cambio de motor compresor.
13.2	MANO DE OBRA Provisión y cambio de motor compresor.
13.3	Provisión y carga de gas refrigerante.
13.4	MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante.
13.35	Provisión y cambio de contactor.
13.36	MANO DE OBRA Provisión y cambio de contactor.

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico