Co
Su
ORTE
UPREMA
JUSTICIA
RIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

N°63/2022

MEMORANDUM

A: **Lic. NELSON DAVALOS, Encargado**
Administración de Contratos

DE: **Lic. JANIZ L CENTURION A, Encargada**
Secc. Servicios Generales

REF: Informe

FECHA: 10/05/2022

PODER JUDICIAL - Circunscripción Judicial de Caazapá - SERVICIOS GENERALES

Lic. Janiz Centurión A.
Encargada - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **DOMO PY S.R.L.**, según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los **""SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,"**

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• SERVICIO DE **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** DE INTEGRACION ELECTRONICA -DOMOTICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.	• **MAYO /2022** CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ ADMIN. DE CONTRATOS RECIBÍ CONFORME Fecha: 10-05-22 Hs:..... Firma Lic. Syrley Rocio Jiménez Asistente Administrativo Circunscripción Judicial Caazapá

ADJUNTO INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente

Escaneado con CamScanner

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial

DomoPy
Domótica Inmótica

FECHA: 06 / 05 / 2022
NRO. 0000800

ORDEN DE TRABAJO

CLIENTE: Palacio de Justicia Caazapa.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: **CORREO:**

SOLICITUD

- [ ] ASISTENCIA TÉCNICA
- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] OBRA EN CURSO
- [ ] OTROS
- [ ] REVISIÓN DE LUCES
- [ ] REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
- [ ] REVISIÓN DE APP/SISTEMA

TRABAJO REALIZADO

Se realizo la verificación de los Equipos KNX se encuentran funcionando correctamente.
Verificación de funcionamiento de los Gateway de Aires Acondicionados, como tambien los de medición de energia electrica, Accesos y bombas.

Se actualizo el sistema operativo de la PC de control.
Actualización del tridiumserver a la nueva para corrección de perdida de data.

MATERIALES UTILIZADOS

HORARIO DE REALIZACIÓN

DIA	HORARIO	FUNCIONARIO
05/05/2022	14:00hs. – 16:30 hs	Adrian Chamorro
06/05/2022.	08:00hs – 10:30hs.	Fernando Alvarenga

Lic. Janiz Centurión A.
Encargada - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

NOMBRE Y CI CLIENTE	ACEPTADO CONFORME	SOPORTE TÉCNICO	SUPERVISOR

2 TAL. 50 x 2 - Del 000701 al 000800 - I - 2022 - PISTILLI PRODUCCIONES - TEL. (021) 293-146

Escaneado con CamScanner