TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 093

Fecha: 23/11/2022

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU

Item Nº	Descripcion
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU MARCA AIRWAY - COMEDOR
12.3	Provisión y carga de gas refrigerante
12.4	Mano de obra: Provisión y carga de gas refrigerante
12.5	Provisión y servicio de desmontaje rebobinado y montaje de motor ventilador
12.6	Mano de obra: Provisión y servicio de desmontaje rebobinado y montaje de motor ventilador
12.9	Provisión y cambio de placa electrónica
12.10	Mano de obra. Provisión y cambio de placa electrónica
12.23	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermiticidad con nitrógeno
12.24	Mano de obra Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermiticidad con nitrógeno
12.27	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador del condensador
12.28	Mano de obra Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador del condensador

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico