CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(1)

INFORME TECNICO N° 50848

Fecha: Asunción, 22 de Marzo de 2022			
Señores: Hospital Policía -		R.U.C.:	
Dirección: Urgencia - Respiratorio		Teléf.:	
Responsable:			

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	18000 btc		Mantenimiento del evaporador
			Mantenimiento del condensador
			limpieza de cesto y filtro
			limpieza de drenaje
			carga de gas R410
			cambio de capacitor
			ítem 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.16
			2.19, 2.58, 2.59

Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Dra. Lilian Penayo
Médico Cirujano
C.P. N° 12.654

Conforme Cliente

...AZ LORENA MENDOZA K.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50849

Fecha: Asunción, 22 de Marzo de 2022	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Urgencias respiratorio - Pediatria	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JBM	split	18000 btu	Mantenimiento del evaporador
			Mantenimiento del condensador
			limpieza de cerro y filtros
			limpieza de drenaje
			Limpieza de turbina
			carga de gas.
			Iten: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5a

Firma Técnico

Dra. Lilian Penayo
Médico Cirujano
R.P. N° 12.654
Conforme Cliente

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones