elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

ELI – 034/2.019

Asunción, 8 de Marzo de 2.019

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de MARZO/2019 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados al sistema de climatización de aire central y ventilación mecánica.

TRABAJOS REALIZADOS:

- **Sector Diputados**

- **PB, Sala de UMA pasillos:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **1er Piso, Sala de UMA pasillos:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **2do Piso, Sala de UMA pasillos:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **3er Piso, Sala de UMA pasillos:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **4to Piso, Sala de UMA pasillos:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **3er Piso, Asuntos internacionales:** Se verifico un problema de gotera del equipo de aire acondicionado. Se solucionó realizando limpieza al drenaje.
- **1er Piso, Oficina 112:** Se verifico un problema de gotera del equipo de aire acondicionado. Se solucionó realizando limpieza al drenaje, al filtro de aire y mantenimiento general.
- **1er Piso, Oficina 104:** Se verifico un problema de gotera del equipo de aire acondicionado. Se solucionó realizando limpieza al drenaje, al filtro de aire.
- **4to Piso, Sala de UMA pasillos:** Se realizo colocación de una bandeja.

- **Sector Senado**
- **Diario de sesiones:** Se verifico un problema en el termostato del equipo de aire acondicionado. Se solucionó realizando regulación del mismo.
- **Senador Gilberto Apuril:** Se verifico un problema del actuador de la válvula de 3 vías del equipo de aire acondicionado. Se solucionó desmontando la válvula y se reparó, se realizó además mantenimiento general al fancoil.
- **Presidencia:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.

Avda. Santísima Trinidad N° 536 c/ Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala – Telefax: 663326 – Asunción – Paraguay
E-mail: elimec@elimec.com.py

gsaldoro
ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326

elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

- **Secretaria General:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Senador Víctor Bogado:** Se verificaron problemas de goteras y en el termostato del equipo de aire acondicionado. Se solucionó realizando limpieza del drenaje y se proveyó de repuesto nuevo para el termostato.
- **Senador Sixto Pereira:** Se verifico un problema en el termostato del equipo de aire acondicionado. Se solucionó el mismo por uno nuevo.
- **Oficina del Secretario General:** Se verifico un problema de falta de abastecimiento del equipo de aire acondicionado. Se solucionó cambiando el actuador de la válvula de tres vías.
- **Senadora Blanca Ovelar:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.

- Informe de Mantenimiento A.A. Central - CONGRESO NACIONAL.
- Encargado: Hernán Roa – ELIMEC S.R.L.

Atentamente.

RECIBIDO
FECHA: 08/03/19 HORA:
NOMBRE: Ing. Gerardo Ramírez
FIRMA:
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Ing. Gabriela Sartorió C.
Socio Gerente.
ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326

Avda. Santísima Trinidad N° 536 c/ Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala – Telefax: 663326 – Asunción – Paraguay
E-mail: elimec@elimec.com.py

elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

ELI – 035/2.019

Asunción, 8 de Marzo de 2.019

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de MARZO/2019 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados al sistema de climatización de aire central y ventilación mecánica, Biblioteca y Archivo Central.

TRABAJOS REALIZADOS:

- **En Biblioteca:** se realizó una verificación general de todos los equipos. Se encontraron en óptimas condiciones.
- **En Biblioteca, 1er Piso:** Se realizó una limpieza general de las salas de UMAS y de los filtros de aire de todos los equipos evaporadores del piso.
- **En Biblioteca, 2do Piso:** Se realizó una limpieza general de las salas de UMAS y de los filtros de aire de todos los equipos evaporadores del piso.

- Informe de Mantenimiento A.A. Central.
- BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Encargado: Hernán Roa – ELIMEC S.R.L.

Atentamente.

Ing. Gabriela Sartorio C
Socio Gerente.

ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326

RECIBIDO
FECHA: 08/03/19 HORA:
NOMBRE: Ing Sebastián Romero
FIRMA: Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Avda. Santísima Trinidad N° 536 c/ Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala – Telefax: 663326 – Asunción – Paraguay
E-mail: elimec@elimec.com.py