ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001020

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN: | Facultad de Ciencias Médicas - UNA | | |
| DIRECCIÓN: | Avda Mcal Lopez c/ Cnel Oviedo S.L. | TELEFONO: | |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: | Esterilizacion - PQC. | | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | | CARGO: | |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | | | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO: | Planta de tratamiento de agua | MARCA: | |
| MODELO: | | SERIE Nº: | |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 04 / 12 / 2023

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de filtro grava, lavado, retrolavado presurizacion. Mantenimiento de filtro piedra + carbon activado, provision y cambio de manto de carbon. Mantenimiento de filtro pirdra + sistema ablandador y cambio de resina. Mantenimiento de filtro ablandador c/ provision de regenerador CLNa. Provision y cambio de filtro de ppm de 25 µm, provision y cambio de filtro de ppm de 5 µm. Mantenimiento y limpieza de tanque de agua cruda. Mantenimiento y provision de acidos para desincrustacion de membrana de osmosis. Control de calidad del agua, parametros pH, Cl, Ca.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017 | Aclaración: MS. Cés... |
| Fecha: 04-Dic-2023 | Fecha: |

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE