TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 122

Fecha: 24/08/2023

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU

Item Nº	Descripcion
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU - PLANTA BAJA
12.3	Provisión y carga de gas refrigerante.
12.4	MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante.
12.5	Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador.
12.6	MANO DE OBRA Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador.
12.9	Provisión y cambio de placa electrónica.
12.10	MANO DE OBRA Provisión y cambio de placa electrónica.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
Secretaría General
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico