CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

MEMORANDUM

N°13 /2022

A: **Lic. NELSON DAVALOS, Encargado**
Administración de Contratos

DE: **Lic. JANIZ L CENTURION A, Encargada**
Secc. Servicios Generales

REF: Informe

FECHA: 24/01/2022

Lic. Janiz Centurión A
Encargada - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

PODER JUDICIAL - Circunscripción Judicial de Caazapá - SERVICIOS GENERALES

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **DOMO PY S.R.L** ., según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los ""**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,**"

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• SERVICIO DE **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** DE INTEGRACION ELECTRONICA -DOMOTICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.	• **ENERO /2022** CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ ADMIN. DE CONTRATOS RECIBÍ CONFORME Fecha: 24/01/2022 Hs: 08:40 Firma Lic. Nelson Dávalos González Administrador de Contratos Circunscripción Judicial Caazapá

ADJUNTO DOCUMENTOS DE LA EMPRESA

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente

www.domopy.com
Comercial@domopy.com
Tel. +595.21.603979
Av. España 1261 esq. Melvin Jones

INFORME DE MANTENIMIENTO

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN DE CAAZAPA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA - DOMOTICA CONTRATO UOC N° 46/2019

INTERVENCIÓN MES DE ENERO 2022.-

RELÉ DE CONTROL

Se verificó el correcto funcionamiento de todos los canales de los distintos relés distribuidos por el Palacio.

SENSORES DE BOMBAS DE AGUA

Verificación de los sensores de accionamiento de bombas de sumideros, elevación, incendio y pozo funcionando correctamente, tanto actuación como estado de alarma del térmico.

MEDIDORES DE ENERGÍA

Se verificó el funcionamiento de los tres medidores de energía.

Registros notables de valores de tensión fuera de los parámetros normales periodo Octubre-Noviembre:

Domingo 28/11/2021

- A las 11:43 hrs se constata un pico de baja tensión que llegó a 163V.



DomoPy
Instalaciones Domóticas e Inmóticas

www.domopy.com
Comercial@domopy.com
Tel. +595.21.603979
Av. España 1261 esq. Melvin Jones

Jueves 06/12/2021

- A las 14: 30 hrs se constata un pico de alta tensión que llegó a 258V.
- A las 14: 28 hrs se constata un pico de baja tensión que llegó a 181V.



Martes 07/12/2021

- A las 18: 05 hrs se constata un pico de baja tensión que llegó a 203V.
- A las 19: 49 hrs se constata un pico de baja tensión que llegó a 195V.



Lunes 20/12/2021

- A las 05:50 hrs se constata un pico de baja tensión que llegó a 196V.
- A las 14:13 hrs se constata un pico de baja tensión que llegó a 180V.



DomoPy
Instalaciones Domóticas e Inmóticas

www.domopy.com
Comercial@domopy.com
Tel. +595.21.603979
Av. España 1261 esq. Melvin Jones

PC – MONITOR - TECLADO y MOUSE

Se verificó el correcto funcionamiento de la PC, monitor y accesorios.

SOFTWARE DE CONTROL

Se actualizó tanto el IRIDIUM CLIENT como el IRIDIUM SERVER a su última versión.

Se verificó la comunicación con los equipos de climatización de todos los niveles de pisos y se dejaron en perfecto funcionamiento.

INFRAESTRUCTURA DE RED KNX

Se verificó el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación y de la interfaz IP de los equipos KNX.

OBSERVACIÓN

Y. Dioshnel Aguirre Ferreira
Sala de Control - Operador
Circunscripción Judicial Caazapá

DOMOPY S.A.
RUC: 80070698-6
Elior Romero
8824678

13/01/2022