TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 030

Fecha: 10/12/2021

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. SPLIT DE 18.000 BTU

Item Nº	Descripcion
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 18.000 BTU:
3.1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.
3.2	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.
3.3	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.
3.4	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.
3.5	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.
3.6	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.

Firma de Conformidad del Servicio

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9