Asunción, 18 de diciembre de 2023

INFORME TECNICO SEGÚN ORDEN ° 512/2023

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL
PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. Con el fin de poner a su consideración el siguiente Informe Técnico referente al llamado **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES, CAMARA FRIGORIFICA Y MAQUINARIAS DE PANADERIA – ID N° 424228 MARCA KEYPOWER."**

Detalle de los trabajos a realizar		
Item	**Lote 10**	**ESTADO**
11	Cambio de Refrigerante de Radiador.	ok
12	Mano de Obra. Cambio de Refrigerante de Radiador	ok
13	Cambios de filtro de Aire.	ok
14	Mano de Obra. Cambios de filtro de Aire.	ok
15	Cambios de Filtro de Aceite.	ok
16	Mano de Obra. Cambios de filtro de aceite.	ok
17	Cambios de filtro de combustible.	ok
18	Mano de Obra. Cambios de Filtro de Combustible	**ok**
19	Cambios de filtro Separador.	ok
110	Mano de Obra. Cambios de Filtro Separador	ok
111	Logística y artículos de limpieza y Materiales Varios.	ok
112	Mano de obra. Logística y articulos de limpieza y Materiales Varios.	ok

INTECH S.R.L.
RUC: 80026795-8
Tel.: 676.509

FIRMA DEL CLIENTE
SELLO Y RUC

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA "Rigoberto Caballero" División Logística

RAMÓN R. LEIVA GONZÁLEZ
Oficial Inspector P.S.
Jefe - División Logística

INTECH SRL

Nathalia A. Salinas A.
Subcomisario MGAP
Jefa de Adquisiciones