Asunción, 08 de abril del 2021

Señores
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADO
Atn.: Lic. Hugo Ortiz – Director Administrativo
Tel: 442 - 662
Presente

Asunto: Informe Técnico
Ref: NL – TEC Nº 176/2021

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con el propósito de remitir el informe técnico de ascensor publico contrato: PYNO 729 correspondiente al mes de abril/2021 instalado en el edificio del **JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADO.**

Nuestro equipo técnico, luego de realizar las verificaciones correspondientes, realizaron las siguientes tareas.

A continuación la lista de los trabajos realizados:

- ITEM Nº 16 - Servicio de limpieza de reapriete de terminales de resinto de máquina (frecuencia semestral)
- ITEM Nº 17 - Verificación de tensiones de entrada/salida en los trafos del control principal (frecuencia semestral)
- ITEM Nº 18 - Regulación del freno de emergencia (frecuencia semestral)
- ITEM Nº 19 - Mantenimiento general del conjunto de tracción (frecuencia semestral)
- ITEM Nº 20 - Verificación del nivel de aceite en la máquina de tracción (frecuencia semestral)

A modo de optimizar el buen funcionamiento y cumplir con las normas de seguridad.

Para cualquier reclamo o sugerencia favor llamar en horario de oficina al teléfono celular (0982) 572-837 –.

Sin otro particular y quedando a sus gratas órdenes para cualquier aclaración, aprovechamos para saludarles muy atentamente.

DARIO ROLON
Jefe de Servicios Generales

Amelio Britez
Compañía Comercial General Industrial CGI S.R.L
Departamento. Técnico

CGI SRL
Cía. Comercial General Industrial Ltda. SRL
RUC: 80004169-0