TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 059

Fecha: 28/03/2022

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Item Nº	Descripcion
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 18.000 BTU - PRIMER PISO - INFORMÁTICA
11.1	Parte eléctrica en general.
11.2	MANO DE OBRA Parte eléctrica en general.
11.3	Provisión y cambio de motor compresor.
11.4	MANO DE OBRA Provisión y cambio de motor compresor.
11.5	Provisión y carga de gas refrigerante.
11.6	MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante.
11.15	Provisión y cambio de válvula inversora.
11.16	MANO DE OBRA Provisión y cambio de válvula inversora.
11.21	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.
11.22	MANO DE OBRA Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.
11.33	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora.
11.34	MANO DE OBRA Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora.

Sergio Daniel Barreto

Firma de Conformidad de Servicio

TECNOFRIO de Pascual Torres RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico