Asunción, 08 de abril del 2021

**Señores**
**JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADO**
**Atn.: Lic. Hugo Ortiz – Director Administrativo**
**Tel: 442 - 662**
**Presente**

**Asunto: Informe Técnico**
**Ref: NL – TEC Nº 177/2021**

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con el propósito de remitir el informe técnico de ascensor Presidencial contrato: PYNO 730 correspondiente al mes de abril/2021 instalado en el edificio del **JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADO.**

Nuestro equipo técnico, luego de realizar las verificaciones correspondientes, realizaron las siguientes tareas.

A continuación la lista de los trabajos realizados:

- ITEM Nº 16 - Servicio de limpieza de reapriete de terminales de resinto de máquina (frecuencia semestral)
- ITEM Nº 17 - Verificación de tensiones de entrada/salida en los trafos del control principal (frecuencia semestral)
- ITEM Nº 18 - Regulación del freno de emergencia (frecuencia semestral)
- ITEM Nº 19 - Mantenimiento general del conjunto de tracción (frecuencia semestral)
- ITEM Nº 20 - Verificación del nivel de aceite en la máquina de tracción (frecuencia semestral)

A modo de optimizar el buen funcionamiento y cumplir con las normas de seguridad.

Para cualquier reclamo o sugerencia favor llamar en horario de oficina al teléfono celular (0982) 572-837 –.

Sin otro particular y quedando a sus gratas órdenes para cualquier aclaración, aprovechamos para saludarles muy atentamente.

DARÍO ROLÓN
Jefe de Servicios Generales

Arnelio Brítez

**Compañía Comercial General Industrial CGI S.R.L**
**Departamento. Técnico**

CGI SRL
Cía. Comercial General Industrial Ltda. SRL
RUC: 80004169-0