DomoPy
Domótica Inmótica

FECHA: 02 / 05 / 2023
NRO. 0000930

ORDEN DE TRABAJO

CLIENTE: Corte Suprema de la Justicia - Caacupe.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: **CORREO:**

SOLICITUD

- [ ] ASISTENCIA TÉCNICA
- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] OBRA EN CURSO
- [ ] OTROS
- [ ] DOMOTICA
- [ ] INMOTICA
- [ ] REVISIÓN DE APP/SISTEMA

TRABAJO REALIZADO

Verificación de funcionamiento de rele de Control KNX y Control de Medidores de Energia en correcto estado.
Verificación y actualización de software Lidion Client. y todas las areas activas estan funcionando.
Fuente de Energia. (UPS). de 1000VA. (Entregado el 28/04/2023)

MATERIALES UTILIZADOS

HORARIO DE REALIZACIÓN

DIA	HORARIO	FUNCIONARIO
		Adrian Chamorro.

NOMBRE Y CI CLIENTE	ACEPTADO CONFORME	SOPORTE TÉCNICO	SUPERVISOR
	Arq. Virginia Duarte de C... REG. PROF. MOPC Nº 2.15...		

2 Tal. 50 x 2 - Del 000901 al 001000 - XI - 2022 - PISTILLI PRODUCCIONES - TEL: (021) 293-146