CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

N: 0048479

# INFORME TECNICO

Fecha: Asunción, 7 de Julio de 2020

Señores: Diben

Dirección : EEUU 135 — R.U.C.:

Operador Responsable: — Teléf.:

Contador de Copias:

| MARCA | MODELO | SERIE N°/ Cód. Pat. | Descripción del Servicio |
|---|---|---|---|
| GOTZE | A.A. Split 12000 Btu | | |
| | Cod. Pat. | 2304.38.39.4968 | |
| | | | ✓ Mant. Preventivo de a.a. 12.000 Btu |
| | | | ✓ Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt. 50 hz |
| | | | ✓ Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt. |
| | | | ✓ Provisión y carga de gas refrigerante F22 por equipo |

Retiro de Accesorios: ..... Cordón,..... Cartucho de Tóner,..... Bandeja Receptora,.....Transformador ..... Otros.....

.....
Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en Ger de Carlos A. Holtzberger Za

Lic. Lidia Moral
Jefa Administrativo
DIBEN
Conforme Cliente

EEUU N° 580 c/AZARA
Tel. 444.003 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay