Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benitez Acosta

INFORME TECNICO

Presup. Nro 010 - Direcc. De apoyo y Servicio
RUC: 80008740-2
Dirección: Estrella y Estero Bellaco
Fecha de entrega del Servicio: 14/10/2020.
Teléfono (021) 441 454

Señor/es
Cap N DEM Osmar Areco
Jefe de Departamento Administrativo
Dirección de Apoyo de Servicio
Presente

DATOS TECNICOS

Equipo Acondicionador de Aire.

Marca: Chumlan Capacidad: 18.000 BTU Tipo: Split
Cod. Patrimonial: 8003777

Volt:	220	Amperaje:	11,8
PSI Alta:	0	PSI Baja:	65
Temp. Ent. Evap:	23	Temp. Sal. Evap:	11
Temp. Ent. Cond:	26	Temp. Sal. Cond:	37

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN" ID Nº 377.852

Item	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad
2.1	Carga de gas refrigerante por litro	Unidad	2
2.12	Cambio de capacitor	Unidad	2
2.20	Limpieza y mantenimiento general del evaporizador y	Unidad	1

Conformidad del Cliente
Dirección de Apoyo de Servicio
Comando de la Armada

Dpto. Técnico
Innovar Serv. de Ing.

Osvaldo Noel Benítez A.
innovar
Servicios de Ingeniería

Dirección: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno
e-mail.: innovar.asistencias@gmail.com
tel.: (021) 780 025 Cel.: 0984 996 394
Limpio- Paraguay