TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 001

Fecha: 19/04/2022

Señores:

UNDÉCIMA REGIÓN SANITARIA

Presente

Item Nº	Descripcion
	Cámara Frigorífica Cód Pat 011-11-25-0025
1.1	Reparación de cañeria
1.2	Reparación de ventiladores
1.3	Reparación de Contactores
1.4	Reparación de Guarmotores
1.5	Reparación de Sensor de Frío
1.6	Reparación de Controladores de Frío
1.7	Reparación de Válvulas de Expansión
1.8	Cambio de Filtros de Válvula
1.9	Cambio de Filtros de Gas del Motor
1.10	Carga de Gas R22
1.11	Cambio de Controlador Frío
1.12	Cambio de Sensores

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Firma de
Conformidad de Servicio

Propietario / Técnico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Undécima Región Sanitaria
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. CENTRAL
Dpto. Fiscalización

Felipe Santiago Amarilla
Fiscalizador
XI Región Sanitaria