ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00867

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion - TOCO QCO.	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA.	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 28 / 09 / 2022

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Provision y cambio de filtro de polipropileno de 5 µm (entrada osmosis); Provision y cambio de filtro de polipropileno de 25 µm. Test de calidad de agua, parametros PH, Cloro y Calcio (se adjunta fotos metodo colimetria). Limpieza de filtro grava y carbon activado; provision y cambio de filtro grava + manto de carbon activado. Desmontaje de sistema filtro grava mas resina ablandadora, provision y cambio de resina ablandadora. Limpieza de tanque de regenerador de resina ablandadora, provision y cambio de regenerador (sal libre de yodo). Limpieza de tanque de agua de reserva de agua cruda.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: Orden de Servicio # 00P2746

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:
Aclaración:	Aclaración: Jefe
Fecha: 28-09-2022	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-