ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00962

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal. S.L. TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización Tocoquirurgico
SERVICIO SOLICITADO POR: CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de Agua MARCA:
MODELO: SERIE Nº:

FECHA DEL SERVICIO: 09, 06, 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Desmontaje de filtro grava, lavado y retrolavado Enjuague, puesta en linea. Desmontaje de filtro grava + carbon activado provision y cambio de manto de carbon activado, lavado, enjuague retrolavado. Desmontaje de filtro grava + osmosis con CLNa, lavado, retrolavado, proceso de regeneracion con CLNa, libre de todo, enjuague, retrolavado. Limpieza de reservorio de CLNa, reposicion de la sal. Desinfeccion. Puesta en linea del sistema. Provision y cambio de filtro de polipropileno de 25 µm, provision y cambio de filtro de polipropileno de 5 µm. Limpieza de tanque de agua cruda. Test de calidad del agua, metodo colorimetrico, parametros pH, Cl, Ca.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: MS. César Jefe
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: Depto. de Fis. Medicina
Fecha: 09-Junio-2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-