CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(16)

INFORME TECNICO N° 50681

Fecha: Asunción, 03 de Febrero de 2022	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Dormitorio Directora	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
VCP	24000 btu	sin codigo	Mantenimiento gral
			soldadura de cañería
			cambio de capacitor
			Recarga de gas
			ITRM 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.19, 3.16
			3.59

Firma Técnico
Jose Cabarios

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(15)

INFORME TECNICO N° 50727

Fecha: Asunción, 03 de Febrero de 2022
Señores: Hospital de Policía
Dirección: Departamento de Talento Humano
R.U.C.:
Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	24000 b TU	20030267117510	Desmonte de equipo soldadura por fuga mantenimiento gral. montaje y recarga de gas
			ETEM 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.19, 3.59

Firma Técnico
Jose Cabañas
CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
LIZ LORENA MENDOZA
Oficial Inspector Intd
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

14

INFORME TECNICO N° 50675

Fecha: Asunción, 03 de Febrero de 2022	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Dr. Yoz X	Teléf.:
Responsable: Hospital De Policía	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	13000bz	s/c	Cambio de compresor
			Cambio de capacitor
			Limpieza de filtro
			Recarga de Gas
			Mantenimiento general
			ETRM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.16, 2.19
			2.59

Firma Técnico
José Cabrera

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(13)

OC -

INFORME TECNICO N° 50680

Fecha: Asunción, 03 de FEBRERO de 2022	
Señores: HOSPITAL DE POLICIA	R.U.C.:
Dirección: DORMITORIO PARAMEDICOS	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
GOODWEATHER	SPLIT 18000BTU	S/C	(2.1) LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y DRENAJE (2.2) LIMPIEZA DE CONDENSADOR (2.3) LIMPIEZA DE DRENAJE Y FILTROS (2.4) CAMBIO DE COMPRESOR (2.5) CARGA DE GAS (2.19) SOLDADURA DE CAÑERIA DE COBRE. (2.16) CAMBIO DE CAPACITOR (2.39) MANO DE OBRA

Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

GILBERTO DIAZ
Conforme Cliente
S/Insp. SOP
Jefe de T... MANT. GRAL.

LORENA MENDOZA K.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; cholztberger@gmail.com
Asunción
Paraguay