CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(9)

# INFORME TECNICO N° 50725

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: Asunción, 21 de Febrero de 2022 | | |
| Señores: Hospital Policia | | R.U.C.: |
| Dirección: FISIOTERAPIA | | Teléf.: |
| Responsable: | | |

| MARCA | MODELO | SERIE N°/ Cód. Pat. | Descripción del Servicio |
|---|---|---|---|
| Airway | 60.000 btu | 12003019.000. | Mantenimiento del evaporador |
| | | 3004. | Mantenimiento del condensador |
| | | | cambio de contactor |
| | | | Reparacion de la placa principal |
| | | | transformador 220 Vts. 24 Volts. |
| | | | ETRM 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.12 |
| | | | 6.15, 6.59 |

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Lic. José F. Sánchez A.
Fisioterapeuta y Kinesiólogo
Reg. [illegible]

.....
Firma Técnico

.....
Conforme Cliente

**Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary** **Asunción**
**Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com** **Paraguay**

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(8)

# INFORME TECNICO N° 50726

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: Asunción, 21 de Febrero de 2022 | | |
| Señores: Hospital policia | R.U.C.: | |
| Dirección: Fisioterapia | Teléf.: | |
| Responsable: | | |

| MARCA | MODELO | SERIE N°/ Cód. Pat. | Descripción del Servicio |
|---|---|---|---|
| Airway | 60000btu | 12003.09.000 | Mantenimiento Evaporador |
| | | 3003 | Mantenimiento condensador |
| | | | Reparación placa Principal |
| | | | transformador 220-24 V/ts. |
| | | | cambio de Contactor |
| | | | ITEM 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.12 |
| | | | 6.15, 6.59 |

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Lic. José F. Sánchez
Fisioterapeuta
Reg. Prof. N° 20...

Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay