CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50732

Fecha: Asunción, 24 de Febrero de 2022	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Laboratorio	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Galaxy	24000 BTU	sin codigo	Mantenimiento gral / Purga de gas / Limpieza de operaje / Retiro de obra
			ITEM 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.59

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Firma Técnico

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50733

Fecha: Asunción, 24 de Febrero de 2022		
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:	
Dirección: Terapia Adultos	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	2000 bbl	—	Cambio de cilindros Detección de fuga Recarga de gas Cierre de obra ETFM 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.16, 3.18 3.59

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Firma Técnico

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50731

Fecha: Asunción, 24 de Febrero de 2022	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Radiología	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	18200 b tu	1003 0 000144	Cambio de compresor Cambio de capacitor Recarga de gas mano de obra ITEM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.16 2.19, 2.59

LIC. LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Firma Técnico

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(10)

INFORME TECNICO N° 50754

Fecha: Asunción, 25 de Febrero de 2022		
Señores: Hospital Policia - mamografio	R.U.C.:	
Dirección:	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JET	12000btu		Mantenimiento de evaporador
			mantenimiento de condensador
			limpieza de filtros
			limpieza de turbina
			Desmontaje de evaporador y cambio de
			lugar
			carga de gas
			Aislacion
			Limpieza de Drenaje
			ITEM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.29
			2.59

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Esmelda Martínez
Lic. en Radiología
Reg. Prof. N° 1.307

Firma Técnico

Conforme Cliente

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary **Asunción**
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com **Paraguay**